

Informacja szczegółowa dotycząca jakości gazu ziemnego na punktach wejścia

Dopuszczalne minimalne wartości ciepła spalania podane są dla warunków odniesienia:

	ciśnienie	temperatura
dla procesu spalania	101,325 kPa	298,15 K
dla pomiaru objętości	101,325 kPa	273,15 K

- zgodnie z § 38.1. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego.

grupa E	podgrupa Lw	podgrupa Ls	podgrupa Ln	Podgrupa Lm
34,00 MJ/m ³	30,00 MJ/m ³	26,00 MJ/m ³	22,00 MJ/m ³	18,00 MJ/m ³

- zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej OGP GAZ-SYSTEM S.A.

grupa E
34,00 MJ/m ³

- zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PSG Sp. z o.o.

grupa E
34,00 MJ/m ³

październik 2016r.		ciepło spalania		
RCS	nazwa RCS	rodzaj gazu	MJ/m ³	kWh/m ³
01	Kamień Pomorski	E	41,65450	11,5707
02	Międzyzdroje	E	41,65780	11,5716
58	Ciechnowo-Białogard	Lm	20,86560	5,7960
52	Daszewo	Ls	27,51480	7,6430
57	Krzywopłaty	Ls	29,03760	8,0660
55	Biały Bór	E	40,74480	11,3180
15	Chociwel	E	40,07660	11,1324
16	Miaszko	E	40,07720	11,1326
22	Luzino	E	40,64580	11,2905
24	Hel	E	37,32000	10,3667
25	Jastarnia	E	38,53720	10,7155
61	Tarchały-Wysocko	Ls	27,80640	7,7240
68	Czeszów	Ln	25,44840	7,0690
71	Jarocin	Lw	32,70600	9,0850
60	Bogdaj-Uciechów	Lm	22,49280	6,2480
66	Dzierzkowice	E	40,63030	11,2862
67	Jelcz-Laskowice	E	40,63680	11,2880
91	Młodasko	Lw	30,79440	8,5540
92	Duszniki	Lw	31,87080	8,8530
93	Kamieniec	Lw	31,57560	8,7710
94	Michorzewko	Lw	31,87080	8,8530
95	Szewce	Lw	30,80160	8,5560
96	Urbanowo (Bukowiec)	Lw	32,38920	8,9970
97	Buk	Lw	30,67200	8,5200
98	Niemierzyce	Lw	32,22360	8,9510
99	Snowidowo	Lw	32,25240	8,9590

Szanowny Kliencie, masz pytanie?

Udzielimy odpowiedzi:

- telefoniczne Biuro Obsługi Klienta – numer telefonu 801 429 429
- eBOK: ebok.gen.com.pl
- e-mail: bsg@gen.com.pl