

Informacja szczegółowa dotycząca jakości gazu ziemnego na punktach wejścia

Dopuszczalne minimalne wartości ciepła spalania podane są dla warunków odniesienia:

	ciśnienie	temperatura
dla procesu spalania	101,325 kPa	298,15 K
dla pomiaru objętości	101,325 kPa	273,15 K

- zgodnie z § 38.1. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego.

grupa E	podgrupa Lw	podgrupa Ls	podgrupa Ln	Podgrupa Lm
34,00 MJ/m ³	30,00 MJ/m ³	26,00 MJ/m ³	22,00 MJ/m ³	18,00 MJ/m ³

- zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej OGP GAZ-SYSTEM S.A.

grupa E
34,00 MJ/m ³

- zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PSG Sp. z o.o.

grupa E
34,00 MJ/m ³

październik 2017r.				
RCS	nazwa RCS	rodzaj gazu	ciepło spalania	
			MJ/m ³	kWh/m ³
01	Kamień Pomorski	E	41,92340	11,6454
02	Międzyzdroje	E	41,94400	11,6511
58	Ciechnowo-Białogard	Lm	22,66920	6,2970
52	Daszewo	Ls	27,45720	7,6270
57	Krzywopłaty	Ls	29,15300	8,0981
55	Biały Bór	E	41,77800	11,6050
15	Chociwel	E	41,01030	11,3918
16	Miastko	E	41,00950	11,3915
22	Luzino	E	40,94550	11,3737
24	Hel	E	39,27080	10,9086
25	Jastarnia	E	40,44330	11,2389
64	Tarchały-Wysocko	Ln	23,65920	6,5720
68	Czeszów	Ln	25,21800	7,0050
71	Jarocin	Lw	32,51880	9,0330
60	Bogdaj-Uciechów	Lm	22,39560	6,2210
66	Dzierzkowice	E	40,49530	11,2487
67	Jelcz-Laskowice	E	40,49640	11,2490
91	Młodasko	Lw	31,03180	8,6200
92	Duszynki	Lw	31,82040	8,8390
93	Kamieniec	Lw	32,23080	8,9530
94	Michorzewko	Lw	31,82040	8,8390
95	Szewce	Lw	32,23080	8,9530
96	Urbanowo (Bukowiec)	Lw	32,23080	8,9530
97	Buk	Lw	32,23080	8,9530
98	Niemierzyce	Lw	32,23080	8,9530
99	Snowidowo	Lw	32,23080	8,9530

Szanowny Kliencie, masz pytanie?

Udzielimy odpowiedzi:

- telefoniczne Biuro Obsługi Klienta – numer telefonu 801 429 429
- eBOK: ebok.gen.com.pl
- e-mail: bsg@gen.com.pl