

## Informacja szczegółowa dotycząca jakości gazu ziemnego na punktach wejścia

Dopuszczalne minimalne wartości ciepła spalania podane są dla warunków odniesienia:

	ciśnienie	temperatura
dla procesu spalania	101,325 kPa	298,15 K
dla pomiaru objętości	101,325 kPa	273,15 K

- zgodnie z § 38.1. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego.

grupa E	podgrupa Lw	podgrupa Ls	podgrupa Ln	Podgrupa Lm
34,00 MJ/m <sup>3</sup>	30,00 MJ/m <sup>3</sup>	26,00 MJ/m <sup>3</sup>	22,00 MJ/m <sup>3</sup>	18,00 MJ/m <sup>3</sup>

- zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej OGP GAZ-SYSTEM S.A.

grupa E
34,00 MJ/m <sup>3</sup>

- zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PSG Sp. z o.o.

grupa E
34,00 MJ/m <sup>3</sup>

październik 2018r.				
RCS	nazwa RCS	rodzaj gazu	ciepło spalania	
			MJ/m <sup>3</sup>	kWh/m <sup>3</sup>
01	Kamień Pomorski	E	41,56450	11,5457
02	Międzyzdroje	E	41,56200	11,5450
58	Ciechnowo-Białogard	Lm	22,79520	6,3320
52	Daszewo	Ls	27,45000	7,6250
57	Krzywopłaty	Ls	29,21000	8,1139
55	Biały Bór	E	41,40000	11,5000
15	Chociwel	E	41,00970	11,3916
16	Miastko	E	41,00960	11,3916
22	Luzino	E	40,54140	11,2615
24	Hel	E	41,03500	11,3986
25	Jastarnia	E	41,03670	11,3991
64	Tarchały-Wysocko	Ln	23,47200	6,5200
68	Czeszów	Ln	25,11720	6,9770
70	Czeszów E	E	39,03400	10,8428
71	Jarocin	Lw	32,20920	8,9470
60	Bogdaj-Uciechów	Lm	22,45320	6,2370
66	Dzierzkowice	E	39,65940	11,0165
67	Jelcz-Laskowice	E	39,83040	11,0640
91	Młodasko	Lw	30,89160	8,5810
92	Duszniki	Lw	31,92840	8,8690
93	Kamieniec	Lw	32,67360	9,0760
94	Michorzewko	Lw	31,92840	8,8690
95	Szewce	Lw	30,78000	8,5500
96	Urbanowo (Bukowiec)	Lw	32,38560	8,9960
97	Buk	Lw	30,79080	8,5530
98	Niemierzyce	Lw	30,78000	8,5500
99	Snowidowo	Lw	32,09760	8,9160

### Szanowny Kliencie, masz pytanie?

Udzielimy odpowiedzi:

- telefoniczne Biuro Obsługi Klienta – numer telefonu 801 429 429
- eBOK: ebok.gen.com.pl
- e-mail: bsg@gen.com.pl