

Informacja szczegółowa dotycząca jakości gazu ziemnego na punktach wejścia

Dopuszczalne minimalne wartości ciepła spalania podane są dla warunków odniesienia:

	ciśnienie	temperatura
dla procesu spalania	101,325 kPa	298,15 K
dla pomiaru objętości	101,325 kPa	273,15 K

- zgodnie z § 38.1. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego.

grupa E	podgrupa Lw	podgrupa Ls	podgrupa Ln	Podgrupa Lm
34,00 MJ/m ³	30,00 MJ/m ³	26,00 MJ/m ³	22,00 MJ/m ³	18,00 MJ/m ³

- zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej OGP GAZ-SYSTEM S.A.

grupa E
34,00 MJ/m ³

- zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PSG Sp. z o.o.

grupa E
34,00 MJ/m ³

październik 2019r.				
RCS	nazwa RCS	rodzaj gazu	ciepło spalania	
			MJ/m ³	kWh/m ³
01	Kamień Pomorski	E	41,48210	11,5228
02	Międzyzdroje	E	41,47850	11,5218
58	Ciechnowo-Białogard	Lm	22,34520	6,2070
52	Daszewo	Ls	27,55440	7,6540
57	Krzywopłaty	Ls	29,16360	8,1010
55	Biały Bór	E	40,02770	11,1188
15	Chociwel	E	40,58080	11,2780
16	Miastko	E	41,14510	11,4292
22	Luzino	E	40,55990	11,2667
24	Hel	E	40,73580	11,3155
25	Jastarnia	E	41,01920	11,3942
64	Tarchały-Wysocko	Ln	23,42160	6,5060
68	Czeszów	Ln	25,58880	7,1080
70	Czeszów E	E	40,29020	11,1920
71	Jarocin	Lw	32,47200	9,0200
60	Bogdaj-Uciechów	Lm	22,89960	6,3610
66	Dzierzkowice	E	40,58750	11,2743
67	Jelcz-Laskowice	E	40,59000	11,2750
91	Młodasko	Lw	30,90240	8,5840
92	Duszniki	Lw	32,05080	8,9030
93	Kamieniec	Lw	32,77440	9,1040
94	Michorzewko	Lw	32,05080	8,9030
95	Szewce	Lw	31,86720	8,8520
96	Urbanowo (Bukowiec)	Lw	31,86720	8,8520
97	Buk	Lw	31,86720	8,8520
98	Niemierzyce	Lw	31,86720	8,8520
99	Snowidowo	Lw	31,86720	8,8520

Szanowny Kliencie, masz pytanie?

Udzielimy odpowiedzi:

- telefoniczne Biuro Obsługi Klienta – numer telefonu 801 429 429
- eBOK: ebok.gen.com.pl
- e-mail: bsg@gen.com.pl