

## Informacja szczegółowa dotycząca jakości gazu ziemnego na punktach wejścia

Dopuszczalne minimalne wartości ciepła spalania podane są dla warunków odniesienia:

	ciśnienie	temperatura
dla procesu spalania	101,325 kPa	298,15 K
dla pomiaru objętości	101,325 kPa	273,15 K

- zgodnie z § 38.1. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego.

grupa E	podgrupa Lw	podgrupa Ls	podgrupa Ln	Podgrupa Lm
34,00 MJ/m <sup>3</sup>	30,00 MJ/m <sup>3</sup>	26,00 MJ/m <sup>3</sup>	22,00 MJ/m <sup>3</sup>	18,00 MJ/m <sup>3</sup>

- zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej OGP GAZ-SYSTEM S.A.

grupa E
34,00 MJ/m <sup>3</sup>

- zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PSG Sp. z o.o.

grupa E
34,00 MJ/m <sup>3</sup>

listopad 2015r.				
RCS	nazwa RCS	rodzaj gazu	ciepło spalania	
			MJ/m <sup>3</sup>	kWh/m <sup>3</sup>
01	Kamień Pomorski	E	40,48850	11,2468
02	Międzyzdroje	E	40,49500	11,2486
58	Ciechnowo-Białogard	Lm	22,44240	6,2340
52	Daszewo	Ls	27,70920	7,6970
57	Krzywopłaty	Ls	28,97280	8,0480
55	Biały Bór	E	40,75200	11,3200
15	Chociwel	E	39,62050	11,0057
16	Miastko	E	39,63870	11,0108
21	Żamowiec	E	40,48060	11,2446
22	Luzino	E	40,48060	11,2446
24	Hel	E	40,33960	11,2054
25	Jastarnia	E	40,48480	11,2458
61	Tarchały-Wysocko	Ls	28,50120	7,9170
68	Czeszów	Ln	25,27200	7,0200
71	Jarocin	Lw	32,92920	9,1470
60	Bogdaj-Uciechów	Lm	22,70880	6,3080
66	Dzierzkowice	E	40,39310	11,2203
67	Jelcz-Laskowice	E	39,70080	11,0280
91	Młodasko	Lw	30,84120	8,5670
92	Duszynki	Lw	31,73760	8,8160
93	Kamieniec	Lw	32,19480	8,9430
94	Michorzewko	Lw	30,84120	8,5670
95	Szewce	Lw	30,85200	8,5700
96	Urbanowo (Bukowiec)	Lw	32,78880	9,1080
97	Buk	Lw	30,85200	8,5700
98	Niemierzycze	Lw	31,73760	8,8160
99	Snowidowo	Lw	32,13360	8,9260

### Szanowny Kliencie, masz pytanie?

Udzielimy odpowiedzi:

- telefoniczne Biuro Obsługi Klienta – numer telefonu 801 429 429
- eBOK: ebok.gen.com.pl
- e-mail: bsg@gen.com.pl