

Informacja szczegółowa dotycząca jakości gazu ziemnego na punktach wejścia

Dopuszczalne minimalne wartości ciepła spalania podane są dla warunków odniesienia:

	ciśnienie	temperatura
dla procesu spalania	101,325 kPa	298,15 K
dla pomiaru objętości	101,325 kPa	273,15 K

- zgodnie z § 38.1. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego.

grupa E	podgrupa Lw	podgrupa Ls	podgrupa Ln	Podgrupa Lm
34,00 MJ/m ³	30,00 MJ/m ³	26,00 MJ/m ³	22,00 MJ/m ³	18,00 MJ/m ³

- zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej OGP GAZ-SYSTEM S.A.

grupa E
34,00 MJ/m ³

- zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PSG Sp. z o.o.

grupa E
34,00 MJ/m ³

listopad 2017r.				
RCS	nazwa RCS	rodzaj gazu	ciepło spalania	
			MJ/m ³	kWh/m ³
01	Kamień Pomorski	E	41,74160	11,5949
02	Międzyzdroje	E	41,74560	11,5960
58	Ciechnowo-Białogard	Lm	22,82760	6,3410
52	Daszewo	Ls	27,45720	7,6270
57	Krzywopłaty	Ls	29,07030	8,0751
55	Biały Bór	E	40,83840	11,3440
15	Chociwel	E	40,99440	11,3873
16	Miastko	E	40,38620	11,2222
22	Luzino	E	41,25820	11,4606
24	Hel	E	39,95330	11,1005
25	Jastarnia	E	39,73730	11,0405
64	Tarchały-Wysocko	Ln	23,62680	6,5630
68	Czeszów	Ln	25,12440	6,9790
71	Jarocin	Lw	32,23080	8,9530
60	Bogdaj-Uciechów	Lm	22,41720	6,2270
66	Dzierzkowice	E	40,16810	11,1578
67	Jelcz-Laskowice	E	39,93120	11,0920
91	Młodasko	Lw	30,99280	8,6109
92	Duszniki	Lw	31,91400	8,8650
93	Kamieniec	Lw	31,96080	8,8780
94	Michorzewko	Lw	31,96080	8,8780
95	Szewce	Lw	31,96080	8,8780
96	Urbanowo (Bukowiec)	Lw	31,96080	8,8780
97	Buk	Lw	31,96080	8,8780
98	Niemierzyce	Lw	31,96080	8,8780
99	Snowidowo	Lw	31,96080	8,8780

Szanowny Kliencie, masz pytanie?

Udzielimy odpowiedzi:

- telefoniczne Biuro Obsługi Klienta – numer telefonu 801 429 429
- eBOK: ebok.gen.com.pl
- e-mail: bsg@gen.com.pl