

Informacja szczegółowa dotycząca jakości gazu ziemnego na punktach wejścia

Dopuszczalne minimalne wartości ciepła spalania podane są dla warunków odniesienia:

	ciśnienie	temperatura
dla procesu spalania	101,325 kPa	298,15 K
dla pomiaru objętości	101,325 kPa	273,15 K

- zgodnie z § 38.1. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego.

grupa E	podgrupa Lw	podgrupa Ls	podgrupa Ln	Podgrupa Lm
34,00 MJ/m ³	30,00 MJ/m ³	26,00 MJ/m ³	22,00 MJ/m ³	18,00 MJ/m ³

- zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej OGP GAZ-SYSTEM S.A.

grupa E
34,00 MJ/m ³

- zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PSG Sp. z o.o.

grupa E
34,00 MJ/m ³

listopad 2018r.				
RCS	nazwa RCS	rodzaj gazu	ciepło spalania	
			MJ/m ³	kWh/m ³
01	Kamień Pomorski	E	41,68580	11,5794
02	Międzyzdroje	E	41,68580	11,5794
58	Ciechnowo-Białogard	Lm	22,47480	6,2430
52	Daszewo	Ls	27,57960	7,6610
57	Krzywopłaty	Ls	29,18030	8,1056
55	Biały Bór	E	41,11200	11,4200
15	Chociwel	E	41,04860	11,4024
16	Miastko	E	41,04130	11,4004
22	Luzino	E	41,17240	11,4368
24	Hel	E	41,03850	11,3996
25	Jastarnia	E	41,03550	11,3987
64	Tarchały-Wysocko	Ln	23,40000	6,5000
68	Czeszów	Ln	25,27560	7,0210
70	Czeszów E	E	39,10400	10,8620
71	Jarocin	Lw	32,21640	8,9490
60	Bogdaj-Uciechów	Lm	22,41000	6,2250
66	Dzierzkowice	E	39,15790	10,8772
67	Jelcz-Laskowice	E	39,16440	10,8790
91	Młodasko	Lw	30,71880	8,5330
92	Duszniki	Lw	31,85280	8,8480
93	Kamieniec	Lw	32,18040	8,9390
94	Michorzewko	Lw	32,85000	9,1250
95	Szewce	Lw	31,96080	8,8780
96	Urbanowo (Bukowiec)	Lw	32,09760	8,9160
97	Buk	Lw	32,05080	8,9030
98	Niemierzyce	Lw	32,34240	8,9840
99	Snowidowo	Lw	31,57200	8,7700

Szanowny Kliencie, masz pytanie?

Udzielimy odpowiedzi:

- telefoniczne Biuro Obsługi Klienta – numer telefonu 801 429 429
- eBOK: ebok.gen.com.pl
- e-mail: bsg@gen.com.pl