

## Informacja szczegółowa dotycząca jakości gazu ziemnego na punktach wejścia

Dopuszczalne minimalne wartości ciepła spalania podane są dla warunków odniesienia:

	ciśnienie	temperatura
dla procesu spalania	101,325 kPa	298,15 K
dla pomiaru objętości	101,325 kPa	273,15 K

- zgodnie z § 38.1. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego.

grupa E	podgrupa Lw	podgrupa Ls	podgrupa Ln	Podgrupa Lm
34,00 MJ/m <sup>3</sup>	30,00 MJ/m <sup>3</sup>	26,00 MJ/m <sup>3</sup>	22,00 MJ/m <sup>3</sup>	18,00 MJ/m <sup>3</sup>

- zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej OGP GAZ-SYSTEM S.A.

grupa E
34,00 MJ/m <sup>3</sup>

- zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PSG Sp. z o.o.

grupa E
34,00 MJ/m <sup>3</sup>

luty 2016r.				
RCS	nazwa RCS	rodzaj gazu	ciepło spalania	
			MJ/m <sup>3</sup>	kWh/m <sup>3</sup>
01	Kamień Pomorski	E	40,88300	11,3564
02	Międzyzdroje	E	40,87690	11,3547
58	Ciechnowo-Białogard	Lm	22,24080	6,1780
52	Daszewo	Ls	27,55440	7,6540
57	Krzywopłaty	Ls	29,04120	8,0670
55	Biały Bór	E	40,51800	11,2550
15	Chociwel	E	39,83140	11,0668
16	Miastko	E	39,92810	11,0940
21	Żarnowiec	E	40,32400	11,2031
22	Luzino	E	40,32400	11,2031
24	Hel	E	37,42180	10,4135
25	Jasłarnia	E	37,88570	10,5464
61	Tarchały-Wysocko	Ls	28,27800	7,8550
68	Czeszów	Ln	25,44120	7,0670
71	Jarocin	Lw	32,71680	9,0880
60	Bogdaj-Uciechów	Lm	22,73760	6,3160
66	Dzierzkowice	E	39,94990	11,0972
67	Jelcz-Laskowice	E	39,80880	11,0580
91	Młodasko	Lw	31,21750	8,6716
92	Duszniaki	Lw	31,50000	8,7500
93	Kamieniec	Lw	31,41000	8,7250
94	Michorzewko	Lw	31,41000	8,7250
95	Szewce	Lw	31,41000	8,7250
96	Urbanowo (Bukowiec)	Lw	33,02640	9,1740
97	Buk	Lw	31,41000	8,7250
98	Niemierzyce	Lw	31,41000	8,7250
99	Snowidowo	Lw	31,30560	8,6960

### Szanowny Kliencie, masz pytanie?

Udzielimy odpowiedzi:

- telefoniczne Biuro Obsługi Klienta – numer telefonu 801 429 429
- eBOK: ebok.gen.com.pl
- e-mail: bsg@gen.com.pl