

Informacja szczegółowa dotycząca jakości gazu ziemnego na punktach wejścia

Dopuszczalne minimalne wartości ciepła spalania podane są dla warunków odniesienia:

	ciśnienie	temperatura
dla procesu spalania	101,325 kPa	298,15 K
dla pomiaru objętości	101,325 kPa	273,15 K

- zgodnie z § 38.1. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego.

grupa E	podgrupa Lw	podgrupa Ls	podgrupa Ln	Podgrupa Lm
34,00 MJ/m ³	30,00 MJ/m ³	26,00 MJ/m ³	22,00 MJ/m ³	18,00 MJ/m ³

- zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej OGP GAZ-SYSTEM S.A.

grupa E
34,00 MJ/m ³

- zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PSG Sp. z o.o.

grupa E
34,00 MJ/m ³

luty 2019r.				
RCS	nazwa RCS	rodzaj gazu	ciepło spalania	
			MJ/m ³	kWh/m ³
01	Kamień Pomorski	E	41,65920	11,5720
02	Międzyzdroje	E	41,65850	11,5718
58	Ciechnowo-Białogard	Lm	22,41000	6,2250
52	Daszewo	Ls	27,39240	7,6090
57	Krzywopłaty	Ls	29,05550	8,0710
55	Biały Bór	E	41,20920	11,4470
15	Chociwel	E	41,09520	11,4153
16	Miastko	E	41,03100	11,3975
22	Luzino	E	41,73450	11,5932
24	Hel	E	40,98740	11,3854
25	Jastarnia	E	40,84730	11,3481
64	Tarchały-Wysocko	Ln	23,26680	6,4630
68	Czeszów	Ln	24,99840	6,9440
70	Czeszów E	E	39,17160	10,8810
71	Jarocin	Lw	32,21280	8,9480
60	Bogdaj-Uciechów	Lm	22,47480	6,2430
66	Dzierzkowice	E	39,97940	11,1054
67	Jelcz-Laskowice	E	39,97080	11,1030
91	Młodasko	Lw	32,08510	8,9129
92	Duszynki	Lw	32,20200	8,9450
93	Kamieniec	Lw	32,54400	9,0400
94	Michorzewko	Lw	32,37840	8,9940
95	Szewce	Lw	32,37840	8,9940
96	Urbanowo (Bukowiec)	Lw	32,37840	8,9940
97	Buk	Lw	32,37840	8,9940
98	Niemierzyce	Lw	32,37840	8,9940
99	Snowidowo	Lw	32,37830	8,9940

Szanowny Kliencie, masz pytanie?

Udzielimy odpowiedzi:

- telefoniczne Biuro Obsługi Klienta – numer telefonu 801 429 429
- eBOK: ebok.gen.com.pl
- e-mail: bsg@gen.com.pl