

Informacja szczegółowa dotycząca jakości gazu ziemnego na punktach wejścia

Dopuszczalne minimalne wartości ciepła spalania podane są dla warunków odniesienia:

	ciśnienie	temperatura
dla procesu spalania	101,325 kPa	298,15 K
dla pomiaru objętości	101,325 kPa	273,15 K

- zgodnie z § 38.1. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego.

grupa E	podgrupa Lw	podgrupa Ls	podgrupa Ln	Podgrupa Lm
34,00 MJ/m ³	30,00 MJ/m ³	26,00 MJ/m ³	22,00 MJ/m ³	18,00 MJ/m ³

- zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej OGP GAZ-SYSTEM S.A.

grupa E
34,00 MJ/m ³

- zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PSG Sp. z o.o.

grupa E
34,00 MJ/m ³

luty 2020r.				
RCS	nazwa RCS	rodzaj gazu	ciepło spalania	
			MJ/m ³	kWh/m ³
01	Kamień Pomorski	E	41,85470	11,6263
02	Międzyzdroje	E	41,85070	11,6252
58	Ciechnowo-Białogard	Lm	20,73600	5,7600
52	Daszewo	Ls	27,46800	7,6300
57	Krzywopłaty	Ls	29,07190	8,0755
55	Biały Bór	E	41,25960	11,4610
15	Chociwel	E	41,03900	11,3997
16	Miastko	E	40,94280	11,3730
22	Luzino	E	41,68480	11,5791
24	Hel	E	40,95630	11,3768
25	Jastarnia	E	40,98370	11,3844
28	Brodnica	E	41,35320	11,4871
64	Tarchały-Wysocko	Ln	22,86360	6,3510
68	Czeszów	Ln	25,16760	6,9910
70	Czeszów E	E	39,22560	10,8960
71	Jarocin	Lw	32,19840	8,9440
60	Bogdaj-Uciechów	Lm	22,49640	6,2490
66	Dzierzkowice	E	40,50180	11,2505
67	Jelcz-Laskowice	E	40,50000	11,2500
91	Młodasko	Lw	31,76170	8,8238
92	Duszniki	Lw	32,12640	8,9240
93	Kamieniec	Lw	32,17320	8,9370
94	Michorzewko	Lw	32,21640	8,9490
95	Szewce	Lw	32,28480	8,9680
96	Urbanowo (Bukowiec)	Lw	32,21640	8,9490
97	Buk	Lw	32,28480	8,9680
98	Niemierzyce	Lw	32,28480	8,9680
99	Snowidowo	Lw	32,28480	8,9680

Szanowny Kliencie, masz pytanie?

Udzielimy odpowiedzi:

- telefoniczne Biuro Obsługi Klienta – numer telefonu 801 429 429
- eBOK: ebok.gen.com.pl
- e-mail: bsg@gen.com.pl