

Informacja szczegółowa dotycząca jakości gazu ziemnego na punktach wejścia

Dopuszczalne minimalne wartości ciepła spalania podane są dla warunków odniesienia:

	ciśnienie	temperatura
dla procesu spalania	101,325 kPa	298,15 K
dla pomiaru objętości	101,325 kPa	273,15 K

- zgodnie z § 38.1. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego.

grupa E	podgrupa Lw	podgrupa Ls	podgrupa Ln	Podgrupa Lm
34,00 MJ/m ³	30,00 MJ/m ³	26,00 MJ/m ³	22,00 MJ/m ³	18,00 MJ/m ³

- zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej OGP GAZ-SYSTEM S.A.

grupa E
34,00 MJ/m ³

- zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PSG Sp. z o.o.

grupa E
34,00 MJ/m ³

marzec 2017r.		rodzaj gazu	ciepło spalania	
RCS	nazwa RCS		MJ/m ³	kWh/m ³
01	Kamień Pomorski	E	41,63980	11,5666
02	Międzyzdroje	E	41,64260	11,5674
58	Ciechnowo-Białogard	Lm	22,46040	6,2390
52	Daszewo	Ls	27,45360	7,6260
57	Krzywopłaty	Ls	29,15230	8,0979
55	Biały Bór	E	40,88520	11,3570
15	Chociwel	E	40,44390	11,2369
16	Miaszko	E	40,17580	11,1617
22	Luzino	E	40,88150	11,3560
24	Hel	E	40,06820	11,1311
25	Jastarnia	E	40,03960	11,1231
61	Tarchały-Wysocko	Ls	26,45280	7,3480
68	Czeszów	Ln	25,41960	7,0610
71	Jarocin	Lw	32,26680	8,9630
60	Bogdaj-Uciechów	Lm	22,54680	6,2630
66	Dzierzkowice	E	39,77420	11,0484
67	Jelcz-Laskowice	E	39,47760	10,9660
91	Młodasko	Lw	31,84540	8,8463
92	Duszniki	Lw	32,04000	8,9000
93	Kamieniec	Lw	32,12280	8,9230
94	Michorzewko	Lw	32,12280	8,9230
95	Szewce	Lw	32,12280	8,9230
96	Urbanowo (Bukowiec)	Lw	32,32440	8,9790
97	Buk	Lw	32,12280	8,9230
98	Niemierzyce	Lw	32,12280	8,9230
99	Snowidowo	Lw	32,12280	8,9230

Szanowny Kliencie, masz pytanie?

Udzielimy odpowiedzi:

- telefoniczne Biuro Obsługi Klienta – numer telefonu 801 429 429
- eBOK: ebok.gen.com.pl
- e-mail: bsg@gen.com.pl