

## Informacja szczegółowa dotycząca jakości gazu ziemnego na punktach wejścia

Dopuszczalne minimalne wartości ciepła spalania podane są dla warunków odniesienia:

	ciśnienie	temperatura
dla procesu spalania	101,325 kPa	298,15 K
dla pomiaru objętości	101,325 kPa	273,15 K

- zgodnie z § 38.1. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego.

grupa E	podgrupa Lw	podgrupa Ls	podgrupa Ln	Podgrupa Lm
34,00 MJ/m <sup>3</sup>	30,00 MJ/m <sup>3</sup>	26,00 MJ/m <sup>3</sup>	22,00 MJ/m <sup>3</sup>	18,00 MJ/m <sup>3</sup>

- zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej OGP GAZ-SYSTEM S.A.

grupa E
34,00 MJ/m <sup>3</sup>

- zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PSG Sp. z o.o.

grupa E
34,00 MJ/m <sup>3</sup>

marzec 2020r.				
RCS	nazwa RCS	rodzaj gazu	ciepło spalania	
			MJ/m <sup>3</sup>	kWh/m <sup>3</sup>
01	Kamień Pomorski	E	41,86510	11,6292
02	Międzyzdroje	E	41,86220	11,6284
58	Ciechnowo-Białogard	Lm	22,46760	6,2410
52	Daszewo	Ls	29,12040	8,0890
57	Krzywopłyty	Ls	29,07940	8,0776
55	Biały Bór	E	41,01840	11,3940
15	Chociwiel	E	40,92220	11,3673
16	Miastko	E	40,93580	11,3710
22	Luzino	E	41,86550	11,6293
24	Hel	E	40,91720	11,3659
25	Jastarnia	E	40,98030	11,3834
28	Brodnica	E	40,98240	11,3841
64	Tarchały-Wysocko	Ln	23,01840	6,3940
68	Czeszów	Ln	25,49160	7,0810
70	Czeszów E	E	39,07440	10,8540
71	Jarocin	Lw	32,19840	8,9440
60	Bogdaj-Uciechów	Lm	22,50360	6,2510
66	Dzierzkowice	E	40,04680	11,1241
67	Jelcz-Laskowice	E	40,05000	11,1250
91	Młodasko	Lw	31,90800	8,8635
92	Duszynki	Lw	32,17680	8,9380
93	Kamieniec	Lw	32,12280	8,9230
94	Michorzewko	Lw	32,12280	8,9230
95	Szewce	Lw	32,12280	8,9230
96	Urbanowo (Bukowiec)	Lw	32,12280	8,9230
97	Buk	Lw	32,12280	8,9230
98	Niemierzyce	Lw	32,12280	8,9230
99	Snowidowo	Lw	32,12280	8,9230

### Szanowny Kliencie, masz pytanie?

Udzielimy odpowiedzi:

- telefoniczne Biuro Obsługi Klienta – numer telefonu 801 429 429
- eBOK: ebok.gen.com.pl
- e-mail: bsg@gen.com.pl