

## Informacja szczegółowa dotycząca jakości gazu ziemnego na punktach wejścia

Dopuszczalne minimalne wartości ciepła spalania podane są dla warunków odniesienia:

	ciśnienie	temperatura
dla procesu spalania	101,325 kPa	298,15 K
dla pomiaru objętości	101,325 kPa	273,15 K

1. zgodnie z PN-C-04753: Gaz ziemny. Jakość gazu dostarczanego odbiorcom z sieci rozdzielczej

grupa E	podgrupa Lw	podgrupa Ls	podgrupa Ln
34,00 MJ/m <sup>3</sup>	30,00 MJ/m <sup>3</sup>	26,00 MJ/m <sup>3</sup>	22,00 MJ/m <sup>3</sup>

2. zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej OGP GAZ-SYSTEM S.A.

grupa E
34,00 MJ/m <sup>3</sup>

3. zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PSG Sp. z o.o.

grupa E
34,00 MJ/m <sup>3</sup>

kwiecień 2014r.				
RCS	nazwa RCS	rodzaj gazu	ciepło spalania	
			MJ/m <sup>3</sup>	kWh/m <sup>3</sup>
01	Kamień Pomorski	E	40,0750	11,1319
02	Międzyzdroje	E	40,0750	11,1319
56	Ciechnowo-Białogard	Ln	22,4300	6,2306
52	Daszewo	Ls	27,4300	7,6194
55	Biały Bór	E	40,6400	11,2889
15	Chociwel	E	40,5396	11,2610
16	Miastko	E	40,5430	11,2619
21	Żarnowiec	E	40,2160	11,1711
22	Luzino	E	40,2160	11,1711
24	Hel	E	39,3189	10,9219
25	Jastarnia	E	39,2558	10,9044
61	Tarchały-Wysocko	Ls	28,1900	7,8306
68	Czeszów	Ln	25,3400	7,0389
71	Jarocin	Lw	32,5800	9,0500
69	Bogdaj-Uciechów	Ln	22,6500	6,2917
66	Dzierzkowice	E	40,3380	11,2050
67	Jelcz-Laskowice	E	39,8300	11,0639
91	Młodasko	Lw	30,7909	8,5530
92	Duszniki	Lw	31,8300	8,8417
93	Kamieniec	Lw	31,3000	8,6944
94	Michorzewko	Lw	32,5300	9,0361
95	Szewce	Lw	31,3400	8,7056
96	Urbanowo (Bukowiec)	Lw	32,5300	9,0361
97	Buk	Lw	31,3300	8,7028
98	Niemierzyce	Lw	31,3000	8,6944
99	Snowidowo	Lw	31,3100	8,6972

### Szanowny Kliencie, masz pytanie?

Udzielimy odpowiedzi:

- telefoniczne Biuro Obsługi Klienta – numer telefonu 801 429 429
- elektroniczna poczta e-mail – gen@gen.com.pl
- w siedzibach Biur Oddziałów – wykaz adresów dostępny na stronie www.gen.com.pl