

Informacja szczegółowa dotycząca jakości gazu ziemnego na punktach wejścia

Dopuszczalne minimalne wartości ciepła spalania podane są dla warunków odniesienia:

	ciśnienie	temperatura
dla procesu spalania	101,325 kPa	298,15 K
dla pomiaru objętości	101,325 kPa	273,15 K

- zgodnie z § 38.1. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego.

grupa E	podgrupa Lw	podgrupa Ls	podgrupa Ln	Podgrupa Lm
34,00 MJ/m ³	30,00 MJ/m ³	26,00 MJ/m ³	22,00 MJ/m ³	18,00 MJ/m ³

- zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej OGP GAZ-SYSTEM S.A.

grupa E
34,00 MJ/m ³

- zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PSG Sp. z o.o.

grupa E
34,00 MJ/m ³

kwiecień 2020r.				
RCS	nazwa RCS	rodzaj gazu	ciepło spalania	
			MJ/m ³	kWh/m ³
01	Kamień Pomorski	E	41,10880	11,4191
02	Międzyzdroje	E	41,10800	11,4189
58	Ciechnowo-Białogard	Lm	21,50280	5,9730
52	Daszewo	Ls	27,44640	7,6240
57	Krzywopłaty	Ls	28,98400	8,0511
55	Biały Bór	E	40,79160	11,3310
15	Chociwel	E	41,16480	11,4347
16	Miastko	E	41,12880	11,4247
22	Luzino	E	41,05700	11,4047
24	Hel	E	41,16650	11,4351
25	Jastarnia	E	41,14330	11,4287
28	Brodnica	E	40,62960	11,2860
64	Tarchały-Wysocko	Ln	22,84560	6,3460
68	Czeszów	Ln	22,23720	6,1770
70	Czeszów E	E	39,08520	10,8570
71	Jarocin	Lw	32,20200	8,9450
60	Bogdaj-Uciechów	Lm	22,49280	6,2480
66	Dzierzkowice	E	40,19260	11,1646
67	Jelcz-Laskowice	E	40,19400	11,1650
91	Młodasko	Lw	31,43770	8,7344
92	Duszniki	Lw	32,11920	8,9220
93	Kamieniec	Lw	32,10480	8,9180
94	Michorzewko	Lw	32,10480	8,9180
95	Szewce	Lw	32,10480	8,9180
96	Urbanowo (Bukowiec)	Lw	32,10480	8,9180
97	Buk	Lw	32,10480	8,9180
98	Niemierzyce	Lw	32,10480	8,9180
99	Snowidowo	Lw	32,10480	8,9180

Szanowny Kliencie, masz pytanie?

Udzielimy odpowiedzi:

- telefoniczne Biuro Obsługi Klienta – numer telefonu 801 429 429
- eBOK: ebok.gen.com.pl
- e-mail: bsg@gen.com.pl