

Informacja szczegółowa dotycząca jakości gazu ziemnego na punktach wejścia

Dopuszczalne minimalne wartości ciepła spalania podane są dla warunków odniesienia:

	ciśnienie	temperatura
dla procesu spalania	101,325 kPa	298,15 K
dla pomiaru objętości	101,325 kPa	273,15 K

1. zgodnie z PN-C-04753: Gaz ziemny. Jakość gazu dostarczanego odbiorcom z sieci rozdzielczej

grupa E	podgrupa Lw	podgrupa Ls	podgrupa Ln
34,00 MJ/m ³	30,00 MJ/m ³	26,00 MJ/m ³	22,00 MJ/m ³

2. zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej OGP GAZ-SYSTEM S.A.

grupa E
34,00 MJ/m ³

3. zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PSG Sp. z o.o.

grupa E
34,00 MJ/m ³

maj 2014r.				
RCS	nazwa RCS	rodzaj gazu	ciepło spalania	
			MJ/m ³	kWh/m ³
01	Kamień Pomorski	E	40,3130	11,1981
02	Międzyzdroje	E	40,3130	11,1981
56	Ciechnowo-Białogard	Ln	22,4300	6,2306
52	Daszewo	Ls	27,3800	7,6056
55	Biały Bór	E	40,6760	11,2989
15	Chociwel	E	40,2764	11,1879
16	Miastko	E	39,5997	10,9999
21	Żarnowiec	E	40,2190	11,1719
22	Luzino	E	40,2190	11,1719
24	Hel	E	39,0537	10,8483
25	Jastarnia	E	39,2133	10,8926
61	Tarchały-Wysocko	Ls	28,1500	7,8194
68	Czeszów	Ln	25,3100	7,0306
71	Jarocin	Lw	32,5600	9,0444
69	Bogdaj-Uciechów	Ln	22,6700	6,2972
66	Dzierzkowice	E	40,3740	11,2150
67	Jelcz-Laskowice	E	39,7760	11,0489
91	Młodasko	Lw	30,6700	8,5194
92	Duszniki	Lw	31,7800	8,8278
93	Kamieniec	Lw	31,2400	8,6778
94	Michorzewko	Lw	32,4500	9,0139
95	Szewce	Lw	31,1100	8,6417
96	Urbanowo (Bukowiec)	Lw	32,4500	9,0139
97	Buk	Lw	31,2800	8,6889
98	Niemierzyce	Lw	31,1000	8,6389
99	Snowidowo	Lw	31,2400	8,6778

Szanowny Kliencie, masz pytanie?

Udzielimy odpowiedzi:

- telefoniczne Biuro Obsługi Klienta – numer telefonu 801 429 429
- elektroniczna poczta e-mail – gen@gen.com.pl
- w siedzibach Biur Oddziałów – wykaz adresów dostępny na stronie www.gen.com.pl