

Informacja szczegółowa dotycząca jakości gazu ziemnego na punktach wejścia

Dopuszczalne minimalne wartości ciepła spalania podane są dla warunków odniesienia:

	ciśnienie	temperatura
dla procesu spalania	101,325 kPa	298,15 K
dla pomiaru objętości	101,325 kPa	273,15 K

- zgodnie z § 38.1. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego.

grupa E	podgrupa Lw	podgrupa Ls	podgrupa Ln	Podgrupa Lm
34,00 MJ/m ³	30,00 MJ/m ³	26,00 MJ/m ³	22,00 MJ/m ³	18,00 MJ/m ³

- zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej OGP GAZ-SYSTEM S.A.

grupa E
34,00 MJ/m ³

- zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PSG Sp. z o.o.

grupa E
34,00 MJ/m ³

maj 2018r.				
RCS	nazwa RCS	rodzaj gazu	ciepło spalania	
			MJ/m ³	kWh/m ³
01	Kamień Pomorski	E	41,63580	11,5655
02	Międzyzdroje	E	41,63800	11,5661
58	Ciechnowo-Białogard	Lm	22,25160	6,1810
52	Daszewo	Ls	27,37080	7,6030
57	Krzywopłaty	Ls	29,15840	8,0996
55	Biały Bór	E	41,25960	11,4610
15	Chociwel	E	40,98430	11,3845
16	Miastko	E	40,99890	11,3886
22	Luzino	E	41,41880	11,5052
24	Hel	E	41,00230	11,3895
25	Jastarnia	E	41,00320	11,3898
64	Tarchały-Wysocko	Ln	23,68440	6,5790
68	Czeszów	Ln	25,09180	6,9703
71	Jarocin	Lw	32,22360	8,9510
60	Bogdaj-Uciechów	Lm	22,56480	6,2680
66	Dzierzkowice	E	39,89700	11,0825
67	Jelcz-Laskowice	E	40,09320	11,1370
91	Młodasko	Lw	31,11840	8,6440
92	Duszynki	Lw	31,85280	8,8480
93	Kamieniec	Lw	31,34160	8,7060
94	Michorzewko	Lw	31,85280	8,8480
95	Szewce	Lw	31,42800	8,7300
96	Urbanowo (Bukowiec)	Lw	32,35680	8,9880
97	Buk	Lw	31,43520	8,7320
98	Niemierzyce	Lw	31,56840	8,7690
99	Snowidowo	Lw	31,61520	8,7820

Szanowny Kliencie, masz pytanie?

Udzielimy odpowiedzi:

- telefoniczne Biuro Obsługi Klienta – numer telefonu 801 429 429
- eBOK: ebok.gen.com.pl
- e-mail: bsg@gen.com.pl