

## Informacja szczegółowa dotycząca jakości gazu ziemnego na punktach wejścia

Dopuszczalne minimalne wartości ciepła spalania podane są dla warunków odniesienia:

	ciśnienie	temperatura
dla procesu spalania	101,325 kPa	298,15 K
dla pomiaru objętości	101,325 kPa	273,15 K

- zgodnie z § 38.1. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego.

grupa E	podgrupa Lw	podgrupa Ls	podgrupa Ln	Podgrupa Lm
34,00 MJ/m <sup>3</sup>	30,00 MJ/m <sup>3</sup>	26,00 MJ/m <sup>3</sup>	22,00 MJ/m <sup>3</sup>	18,00 MJ/m <sup>3</sup>

- zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej OGP GAZ-SYSTEM S.A.

grupa E
34,00 MJ/m <sup>3</sup>

- zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PSG Sp. z o.o.

grupa E
34,00 MJ/m <sup>3</sup>

maj 2019r.				
RCS	nazwa RCS	rodzaj gazu	ciepło spalania	
			MJ/m <sup>3</sup>	kWh/m <sup>3</sup>
01	Kamień Pomorski	E	41,64880	11,5691
02	Międzyzdroje	E	41,65130	11,5698
58	Ciechnowo-Białogard	Lm	22,69080	6,3030
52	Daszewo	Ls	27,73440	7,7040
57	Krzywopłaty	Ls	29,07930	8,0776
55	Biały Bór	E	41,16960	11,4360
15	Chociwel	E	40,93410	11,3706
16	Miastko	E	40,86380	11,3510
22	Luzino	E	41,63470	11,5652
24	Hel	E	40,80640	11,3375
25	Jastarnia	E	40,83900	11,3459
64	Tarchały-Wysocko	Ln	23,37120	6,4920
68	Czeszów	Ln	24,46200	6,7950
70	Czeszów E	E	39,13200	10,8700
71	Jarocin	Lw	32,23800	8,9550
60	Bogdaj-Uciechów	Lm	22,50360	6,2510
66	Dzierzkowice	E	39,96290	11,1008
67	Jelcz-Laskowice	E	39,76920	11,0470
91	Młodasko	Lw	31,62920	8,7899
92	Duszynki	Lw	32,04720	8,9020
93	Kamieniec	Lw	31,33440	8,7040
94	Michorzewko	Lw	32,26680	8,9630
95	Szewce	Lw	32,26680	8,9630
96	Urbanowo (Bukowiec)	Lw	32,26680	8,9630
97	Buk	Lw	32,26680	8,9630
98	Niemierzyce	Lw	32,26680	8,9630
99	Snowidowo	Lw	32,26680	8,9630

### Szanowny Kliencie, masz pytanie?

Udzielimy odpowiedzi:

- telefoniczne Biuro Obsługi Klienta – numer telefonu 801 429 429
- eBOK: ebok.gen.com.pl
- e-mail: bsg@gen.com.pl