

Informacja szczegółowa dotycząca jakości gazu ziemnego na punktach wejścia

Dopuszczalne minimalne wartości ciepła spalania podane są dla warunków odniesienia:

	ciśnienie	temperatura
dla procesu spalania	101,325 kPa	298,15 K
dla pomiaru objętości	101,325 kPa	273,15 K

1. zgodnie z PN-C-04753: Gaz ziemny. Jakość gazu dostarczanego odbiorcom z sieci rozdzielczej

grupa E	podgrupa Lw	podgrupa Ls	podgrupa Ln
34,00 MJ/m ³	30,00 MJ/m ³	26,00 MJ/m ³	22,00 MJ/m ³

2. zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej OGP GAZ-SYSTEM S.A.

grupa E
34,00 MJ/m ³

3. zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PSG Sp. z o.o.

grupa E
34,00 MJ/m ³

lipiec 2014r.				
RCS	nazwa RCS	rodzaj gazu	ciepło spalania	
			MJ/m ³	kWh/m ³
01	Kamień Pomorski	E	40,3090	11,1969
02	Międzyzdroje	E	40,3090	11,1969
56	Ciechnowo-Białogard	Ln	22,9500	6,3750
52	Daszewo	Ls	27,5300	7,6472
55	Biały Bór	E	40,6370	11,2881
15	Chociwiel	E	40,6901	11,3028
16	Miastko	E	40,9500	11,3750
21	Żarnowiec	E	40,2980	11,1939
22	Luzino	E	40,2980	11,1939
24	Hel	E	38,7398	10,7611
25	Jastarnia	E	39,4639	10,9622
61	Tarchały-Wysocko	Ls	28,3400	7,8722
68	Czeszów	Ln	25,4200	7,0611
71	Jarocin	Lw	32,3500	8,9861
69	Bogdaj-Uciechów	Ln	22,6600	6,2944
66	Dzierzkowice	E	40,2980	11,1939
67	Jelcz-Laskowice	E	40,1110	11,1419
91	Młodasko	Lw	30,5700	8,4917
92	Duszniki	Lw	32,2500	8,9583
93	Kamieniec	Lw	32,0700	8,9083
94	Michorzewko	Lw	32,3900	8,9972
95	Szewce	Lw	32,0300	8,8972
96	Urbanowo (Bukowiec)	Lw	32,3900	8,9972
97	Buk	Lw	32,0000	8,8889
98	Niemierzyce	Lw	32,0400	8,9000
99	Snowidowo	Lw	32,1300	8,9250

Szanowny Kliencie, masz pytanie?

Udzielimy odpowiedzi:

- telefoniczne Biuro Obsługi Klienta – numer telefonu 801 429 429
- elektroniczna poczta e-mail – gen@gen.com.pl
- w siedzibach Biur Oddziałów – wykaz adresów dostępny na stronie www.gen.com.pl