

Informacja szczegółowa dotycząca jakości gazu ziemnego na punktach wejścia

Dopuszczalne minimalne wartości ciepła spalania podane są dla warunków odniesienia:

	ciśnienie	temperatura
dla procesu spalania	101,325 kPa	298,15 K
dla pomiaru objętości	101,325 kPa	273,15 K

- zgodnie z § 38.1. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego.

grupa E	podgrupa Lw	podgrupa Ls	podgrupa Ln	Podgrupa Lm
34,00 MJ/m ³	30,00 MJ/m ³	26,00 MJ/m ³	22,00 MJ/m ³	18,00 MJ/m ³

- zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej OGP GAZ-SYSTEM S.A.

grupa E
34,00 MJ/m ³

- zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PSG Sp. z o.o.

grupa E
34,00 MJ/m ³

lipiec 2018r.				
RCS	nazwa RCS	rodzaj gazu	ciepło spalania	
			MJ/m ³	kWh/m ³
01	Kamień Pomorski	E	41,79280	11,6091
02	Międzyzdroje	E	41,82230	11,6173
58	Ciechnowo-Białogard	Lm	22,65480	6,2930
52	Daszewo	Ls	27,46800	7,6300
57	Krzywopłaty	Ls	29,08830	8,0801
55	Biały Bór	E	41,63260	11,5646
15	Chociwel	E	40,74100	11,3170
16	Miastko	E	40,91090	11,3641
22	Luzino	E	41,40080	11,5003
24	Hel	E	40,95720	11,3770
25	Jastarnia	E	40,93390	11,3705
64	Tarchały-Wysocko	Ln	23,78880	6,6080
68	Czeszów	Ln	25,27560	7,0210
71	Jarocin	Lw	32,23080	8,9530
60	Bogdaj-Uciechów	Lm	22,98960	6,3860
66	Dzierzkowice	E	40,63680	11,2880
67	Jelcz-Laskowice	E	40,79520	11,3320
91	Młodasko	Lw	31,06440	8,6290
92	Duszniaki	Lw	31,83840	8,8440
93	Kamieniec	Lw	31,14720	8,6520
94	Michorzewko	Lw	31,83840	8,8440
95	Szewce	Lw	31,22280	8,6730
96	Urbanowo (Bukowiec)	Lw	31,20840	8,6690
97	Buk	Lw	31,23000	8,6750
98	Niemierzyce	Lw	30,70440	8,5290
99	Snowidowo	Lw	31,06080	8,6280

Szanowny Kliencie, masz pytanie?

Udzielimy odpowiedzi:

- telefoniczne Biuro Obsługi Klienta – numer telefonu 801 429 429
- eBOK: ebok.gen.com.pl
- e-mail: bsg@gen.com.pl