

Informacja szczegółowa dotycząca jakości gazu ziemnego na punktach wejścia

Dopuszczalne minimalne wartości ciepła spalania podane są dla warunków odniesienia:

	ciśnienie	temperatura
dla procesu spalania	101,325 kPa	298,15 K
dla pomiaru objętości	101,325 kPa	273,15 K

- zgodnie z § 38.1. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego.

grupa E	podgrupa Lw	podgrupa Ls	podgrupa Ln	Podgrupa Lm
34,00 MJ/m ³	30,00 MJ/m ³	26,00 MJ/m ³	22,00 MJ/m ³	18,00 MJ/m ³

- zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej OGP GAZ-SYSTEM S.A.

grupa E
34,00 MJ/m ³

- zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PSG Sp. z o.o.

grupa E
34,00 MJ/m ³

sierpień 2019r.				
RCS	nazwa RCS	rodzaj gazu	ciepło spalania	
			MJ/m ³	kWh/m ³
01	Kamień Pomorski	E	41,65990	11,5722
02	Międzyzdroje	E	41,66530	11,5737
58	Ciechnowo-Białogard	Lm	23,00760	6,3910
52	Daszewo	Ls	27,63000	7,6750
57	Krzywopłaty	Ls	29,18600	8,1072
55	Biały Bór	E	41,29020	11,4695
15	Chociwel	E	41,00290	11,3897
16	Miastko	E	41,03620	11,3989
22	Luzino	E	41,41300	11,5036
24	Hel	E	41,11560	11,4210
25	Jastamia	E	40,53190	11,2635
64	Tarchały-Wysocko	Ln	23,50080	6,5280
68	Czeszów	Ln	25,55280	7,0980
70	Czeszów E	E	39,18230	10,8840
71	Jarocin	Lw	32,55120	9,0420
60	Bogdaj-Uciechów	Lm	22,50570	6,2516
66	Dzierzkowice	E	40,54720	11,2631
67	Jelcz-Laskowice	E	40,60080	11,2780
91	Młodasko	Lw	31,49040	8,7473
92	Duszniki	Lw	32,04360	8,9010
93	Kamieniec	Lw	31,03380	8,6205
94	Michorzewko	Lw	32,03010	8,8972
95	Szewce	Lw	32,03320	8,8981
96	Urbanowo (Bukowiec)	Lw	32,03320	8,8981
97	Buk	Lw	32,03320	8,8981
98	Niemierzyce	Lw	32,03320	8,8981
99	Snowidowo	Lw	32,03320	8,8981

Szanowny Kliencie, masz pytanie?

Udzielimy odpowiedzi:

- telefoniczne Biuro Obsługi Klienta – numer telefonu 801 429 429
- eBOK: ebok.gen.com.pl
- e-mail: bsg@gen.com.pl