

Informacja szczegółowa dotycząca jakości gazu ziemnego na punktach wejścia

Dopuszczalne minimalne wartości ciepła spalania podane są dla warunków odniesienia:

	ciśnienie	temperatura
dla procesu spalania	101,325 kPa	298,15 K
dla pomiaru objętości	101,325 kPa	273,15 K

- zgodnie z § 38.1. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego.

grupa E	podgrupa Lw	podgrupa Ls	podgrupa Ln	Podgrupa Lm
34,00 MJ/m ³	30,00 MJ/m ³	26,00 MJ/m ³	22,00 MJ/m ³	18,00 MJ/m ³

- zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej OGP GAZ-SYSTEM S.A.

grupa E
34,00 MJ/m ³

- zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PSG Sp. z o.o.

grupa E
34,00 MJ/m ³

sierpień 2016r.				
RCS	nazwa RCS	rodzaj gazu	ciepło spalania	
			MJ/m ³	kWh/m ³
01	Kamień Pomorski	E	41,96840	11,6579
02	Międzyzdroje	E	41,96230	11,6562
58	Ciechnowo-Białogard	Lm	22,69080	6,3030
52	Daszewo	Ls	27,46440	7,6290
57	Krzywopłaty	Ls	29,12400	8,0900
55	Biały Bór	E	41,83920	11,6220
15	Chociwel	E	38,58990	10,7276
16	Miaśtko	E	39,67350	11,0204
22	Luzino	E	41,45050	11,5142
24	Hel	E	38,17900	10,6084
25	Jastarnia	E	38,91600	10,8132
61	Tarchały-Wysocko	Ls	28,41840	7,8940
68	Czeszów	Ln	25,45560	7,0710
71	Jarocin	Lw	32,59440	9,0540
60	Bogdaj-Uciechów	Lm	22,56840	6,2690
66	Dzierzkowice	E	39,50060	10,9724
67	Jelcz-Laskowice	E	39,31200	10,9200
91	Młodasko	Lw	30,71580	8,5322
92	Duszniki	Lw	31,78440	8,8290
93	Kamieniec	Lw	32,96160	9,1560
94	Michorzewko	Lw	31,78440	8,8290
95	Szewce	Lw	30,74040	8,5390
96	Urbanowo (Bukowiec)	Lw	30,76200	8,5450
97	Buk	Lw	30,73680	8,5380
98	Niemierzyce	Lw	30,77280	8,5480
99	Snowidowo	Lw	30,92040	8,5890

Szanowny Kliencie, masz pytanie?

Udzielimy odpowiedzi:

- telefoniczne Biuro Obsługi Klienta – numer telefonu 801 429 429
- eBOK: ebok.gen.com.pl
- e-mail: bsg@gen.com.pl