

Informacja szczegółowa dotycząca jakości gazu ziemnego na punktach wejścia

Dopuszczalne minimalne wartości ciepła spalania podane są dla warunków odniesienia:

	ciśnienie	temperatura
dla procesu spalania	101,325 kPa	298,15 K
dla pomiaru objętości	101,325 kPa	273,15 K

- zgodnie z § 38.1. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego.

grupa E	podgrupa Lw	podgrupa Ls	podgrupa Ln	Podgrupa Lm
34,00 MJ/m ³	30,00 MJ/m ³	26,00 MJ/m ³	22,00 MJ/m ³	18,00 MJ/m ³

- zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej OGP GAZ-SYSTEM S.A.

grupa E
34,00 MJ/m ³

- zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PSG Sp. z o.o.

grupa E
34,00 MJ/m ³

wrzesień 2015r.				
RCS	nazwa RCS	rodzaj gazu	ciepło spalania	
			MJ/m ³	kWh/m ³
01	Kamień Pomorski	E	40,69440	11,3040
02	Międzyzdroje	E	40,69440	11,3040
58	Ciechnowo-Białogard	Lm	21,79080	6,0530
52	Daszewo	Ls	27,59760	7,6660
57	Krzywopłaty	Ls	28,99080	8,0530
55	Biały Bór	E	40,76640	11,3240
15	Chociwel	E	40,53600	11,2600
16	Miaszko	E	40,53600	11,2600
21	Żarnowiec	E	40,74120	11,3170
22	Luzino	E	40,74120	11,3170
24	Hel	E	40,68000	11,3000
25	Jastarnia	E	40,77090	11,3253
61	Tarchały-Wysocko	Ls	28,63800	7,9550
68	Czeszów	Ln	25,49880	7,0830
71	Jarocin	Lw	32,90040	9,1390
60	Bogdaj-Uciechów	Lm	22,70880	6,3080
66	Dzierzkowice	E	40,55400	11,2650
67	Jelcz-Laskowice	E	40,09680	11,1380
91	Młodasko	Lw	30,84840	8,5690
92	Duszniki	Lw	31,97160	8,8810
93	Kamieniec	Lw	32,03280	8,8980
94	Michorzewko	Lw	31,97160	8,8810
95	Szewce	Lw	30,84120	8,5670
96	Urbanowo (Bukowiec)	Lw	31,84560	8,8460
97	Buk	Lw	30,84840	8,5690
98	Niemierzyce	Lw	30,85200	8,5700
99	Snowidowo	Lw	30,91320	8,5870

Szanowny Kliencie, masz pytanie?

Udzielimy odpowiedzi:

- telefoniczne Biuro Obsługi Klienta – numer telefonu 801 429 429
- eBOK: ebok.gen.com.pl
- e-mail: bsg@gen.com.pl