

## Informacja szczegółowa dotycząca jakości gazu ziemnego na punktach wejścia

Dopuszczalne minimalne wartości ciepła spalania podane są dla warunków odniesienia:

	ciśnienie	temperatura
dla procesu spalania	101,325 kPa	298,15 K
dla pomiaru objętości	101,325 kPa	273,15 K

- zgodnie z § 38.1. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego.

grupa E	podgrupa Lw	podgrupa Ls	podgrupa Ln	Podgrupa Lm
34,00 MJ/m <sup>3</sup>	30,00 MJ/m <sup>3</sup>	26,00 MJ/m <sup>3</sup>	22,00 MJ/m <sup>3</sup>	18,00 MJ/m <sup>3</sup>

- zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej OGP GAZ-SYSTEM S.A.

grupa E
34,00 MJ/m <sup>3</sup>

- zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PSG Sp. z o.o.

grupa E
34,00 MJ/m <sup>3</sup>

wrzesień 2017r.				
RCS	nazwa RCS	rodzaj gazu	ciepło spalania	
			MJ/m <sup>3</sup>	kWh/m <sup>3</sup>
01	Kamień Pomorski	E	41,62820	11,5634
02	Międzyzdroje	E	41,62390	11,5622
58	Ciechnowo-Białogard	Lm	22,50000	6,2500
52	Daszewo	Ls	27,56520	7,6570
57	Krzywopłaty	Ls	29,22670	8,1185
55	Biały Bór	E	41,24520	11,4570
15	Chociwel	E	39,24390	10,9011
16	Miastko	E	41,03670	11,3991
22	Luzino	E	40,45680	11,2380
24	Hel	E	41,03670	11,3991
25	Jastarnia	E	40,33950	11,2107
64	Tarchały-Wysocko	Ln	23,55840	6,5440
68	Czeszów	Ln	25,40520	7,0570
71	Jarocin	Lw	32,23080	8,9530
60	Bogdaj-Uciechów	Lm	22,51080	6,2530
66	Dzierzkowice	E	40,41790	11,2272
67	Jelcz-Laskowice	E	40,41720	11,2270
91	Młodasko	Lw	31,71370	8,8094
92	Duszynki	Lw	31,82040	8,8390
93	Kamieniec	Lw	32,20560	8,9460
94	Michorzewko	Lw	32,20560	8,9460
95	Szewce	Lw	32,20560	8,9460
96	Urbanowo (Bukowiec)	Lw	32,20560	8,9460
97	Buk	Lw	32,20560	8,9460
98	Niemierzyce	Lw	32,20560	8,9460
99	Snowidowo	Lw	32,20560	8,9460

### Szanowny Kliencie, masz pytanie?

Udzielimy odpowiedzi:

- telefoniczne Biuro Obsługi Klienta – numer telefonu 801 429 429
- eBOK: ebok.gen.com.pl
- e-mail: bsg@gen.com.pl