

Informacja szczegółowa dotycząca jakości gazu ziemnego na punktach wejścia

Dopuszczalne minimalne wartości ciepła spalania podane są dla warunków odniesienia:

	ciśnienie	temperatura
dla procesu spalania	101,325 kPa	298,15 K
dla pomiaru objętości	101,325 kPa	273,15 K

- zgodnie z § 38.1. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego.

grupa E	podgrupa Lw	podgrupa Ls	podgrupa Ln	Podgrupa Lm
34,00 MJ/m ³	30,00 MJ/m ³	26,00 MJ/m ³	22,00 MJ/m ³	18,00 MJ/m ³

- zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej OGP GAZ-SYSTEM S.A.

grupa E
34,00 MJ/m ³

- zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PSG Sp. z o.o.

grupa E
34,00 MJ/m ³

wrzesień 2019r.				
RCS	nazwa RCS	rodzaj gazu	ciepło spalania	
			MJ/m ³	kWh/m ³
01	Kamień Pomorski	E	41,61420	11,5595
02	Międzyzdroje	E	41,61200	11,5589
58	Ciechnowo-Białogard	Lm	22,56840	6,2690
52	Daszewo	Ls	27,60120	7,6670
57	Krzywopłaty	Ls	28,93680	8,0380
55	Biały Bór	E	40,78190	11,3283
15	Chociwel	E	41,00290	11,3897
16	Miastko	E	41,11690	11,4214
22	Luzino	E	41,62390	11,5622
24	Hel	E	41,11560	11,4210
25	Jastarnia	E	41,03650	11,3990
64	Tarchały-Wysocko	Ln	23,45760	6,5160
68	Czeszów	Ln	25,60680	7,1130
70	Czeszów E	E	38,03400	10,5650
71	Jarocin	Lw	32,82840	9,1190
60	Bogdaj-Uciechów	Lm	23,55480	6,5430
66	Dzierzkowice	E	40,75560	11,3210
67	Jelcz-Laskowice	E	40,74880	11,3191
91	Młodasko	Lw	31,23000	8,6750
92	Duszniki	Lw	31,89960	8,8610
93	Kamieniec	Lw	32,13360	8,9260
94	Michorzewko	Lw	31,89960	8,8610
95	Szewce	Lw	31,95360	8,8760
96	Urbanowo (Bukowiec)	Lw	31,95360	8,8760
97	Buk	Lw	31,95360	8,8760
98	Niemierzyce	Lw	31,95360	8,8760
99	Snowidowo	Lw	31,95360	8,8760

Szanowny Kliencie, masz pytanie?

Udzielimy odpowiedzi:

- telefoniczne Biuro Obsługi Klienta – numer telefonu 801 429 429
- eBOK: ebok.gen.com.pl
- e-mail: bsg@gen.com.pl