

Informacja szczegółowa dotycząca jakości gazu ziemnego na punktach wejścia

Dopuszczalne minimalne wartości ciepła spalania podane są dla warunków odniesienia:

	ciśnienie	temperatura
dla procesu spalania	101,325 kPa	298,15 K
dla pomiaru objętości	101,325 kPa	273,15 K

- zgodnie z § 38.1. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego.

grupa E	podgrupa Lw	podgrupa Ls	podgrupa Ln	Podgrupa Lm
34,00 MJ/m ³	30,00 MJ/m ³	26,00 MJ/m ³	22,00 MJ/m ³	18,00 MJ/m ³

- zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej OGP GAZ-SYSTEM S.A.

grupa E
34,00 MJ/m ³

- zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PSG Sp. z o.o.

grupa E
34,00 MJ/m ³

styczeń 2016r.		rodzaj gazu	ciepło spalania	
RCS	nazwa RCS		MJ/m ³	kWh/m ³
01	Kamień Pomorski	E	40,33660	11,2046
02	Międzyzdroje	E	40,33620	11,2045
58	Ciechnowo-Białogard	Lm	22,38840	6,2190
52	Daszewo	Ls	27,34920	7,5970
57	Krzywopłaty	Ls	28,94760	8,0410
55	Biały Bór	E	40,65840	11,2940
15	Chociwel	E	39,45930	10,9609
16	Miastko	E	39,60880	11,0024
21	Żarnowiec	E	40,20120	11,1670
22	Luzino	E	40,20120	11,1670
24	Hel	E	40,60180	11,2783
25	Jastarnia	E	40,73800	11,3161
61	Tarchały-Wysocko	Ls	28,33560	7,8710
68	Czeszów	Ln	25,23600	7,0100
71	Jarocin	Lw	32,87880	9,1330
60	Bogdaj-Uciechów	Lm	22,77360	6,3260
66	Dzierzkowice	E	40,23790	11,1772
67	Jelcz-Laskowice	E	39,57120	10,9920
91	Młodasko	Lw	30,85715	8,5714
92	Duszynki	Lw	31,43520	8,7320
93	Kamieniec	Lw	31,39920	8,7220
94	Michorzewko	Lw	31,39920	8,7220
95	Szewce	Lw	31,39920	8,7220
96	Urbanowo (Bukowiec)	Lw	33,03360	9,1760
97	Buk	Lw	31,39920	8,7220
98	Niemierzyce	Lw	31,39920	8,7220
99	Snowidowo	Lw	31,39920	8,7220

Szanowny Kliencie, masz pytanie?

Udzielimy odpowiedzi:

- telefoniczne Biuro Obsługi Klienta – numer telefonu 801 429 429
- eBOK: ebok.gen.com.pl
- e-mail: bsg@gen.com.pl