

Informacja szczegółowa dotycząca jakości gazu ziemnego na punktach wejścia

Dopuszczalne minimalne wartości ciepła spalania podane są dla warunków odniesienia:

	ciśnienie	temperatura
dla procesu spalania	101,325 kPa	298,15 K
dla pomiaru objętości	101,325 kPa	273,15 K

- zgodnie z § 38.1. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego.

grupa E	podgrupa Lw	podgrupa Ls	podgrupa Ln	Podgrupa Lm
34,00 MJ/m ³	30,00 MJ/m ³	26,00 MJ/m ³	22,00 MJ/m ³	18,00 MJ/m ³

- zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej OGP GAZ-SYSTEM S.A.

grupa E
34,00 MJ/m ³

- zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PSG Sp. z o.o.

grupa E
34,00 MJ/m ³

styczeń 2017r.				
RCS	nazwa RCS	rodzaj gazu	ciepło spalania	
			MJ/m ³	kWh/m ³
01	Kamień Pomorski	E	41,59730	11,5548
02	Międzyzdroje	E	41,59480	11,5541
58	Ciechnowo-Białogard	Lm	22,49640	6,2490
52	Daszewo	Ls	27,52560	7,6460
57	Krzywopłaty	Ls	29,01960	8,0610
55	Biały Bór	E	40,67280	11,2980
15	Chociwel	E	39,65350	11,0149
16	Miastko	E	39,67590	11,0211
22	Luzino	E	40,38660	11,2185
24	Hel	E	37,61130	10,4733
25	Jastarnia	E	37,66560	10,4888
61	Tarchały-Wysocko	Ls	26,56440	7,3790
68	Czeszów	Ln	25,43400	7,0650
71	Jarocin	Lw	32,23440	8,9540
60	Bogdaj-Uciechów	Lm	22,57200	6,2700
66	Dzierzkowice	E	39,10430	10,8623
67	Jelcz-Laskowice	E	39,44520	10,9570
91	Młodasko	Lw	31,67200	8,7987
92	Duszniki	Lw	32,09040	8,9140
93	Kamieniec	Lw	32,14440	8,9290
94	Michorzewko	Lw	32,14440	8,9290
95	Szewce	Lw	32,14440	8,9290
96	Urbanowo (Bukowiec)	Lw	32,28120	8,9670
97	Buk	Lw	32,14440	8,9290
98	Niemierzyce	Lw	32,14440	8,9290
99	Snowidowo	Lw	32,14440	8,9290

Szanowny Kliencie, masz pytanie?

Udzielimy odpowiedzi:

- telefoniczne Biuro Obsługi Klienta – numer telefonu 801 429 429
- eBOK: ebok.gen.com.pl
- e-mail: bsg@gen.com.pl