

Informacja szczegółowa dotycząca jakości gazu ziemnego na punktach wejścia

Dopuszczalne minimalne wartości ciepła spalania podane są dla warunków odniesienia:

	ciśnienie	temperatura
dla procesu spalania	101,325 kPa	298,15 K
dla pomiaru objętości	101,325 kPa	273,15 K

- zgodnie z § 38.1. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego.

grupa E	podgrupa Lw	podgrupa Ls	podgrupa Ln	Podgrupa Lm
34,00 MJ/m ³	30,00 MJ/m ³	26,00 MJ/m ³	22,00 MJ/m ³	18,00 MJ/m ³

- zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej OGP GAZ-SYSTEM S.A.

grupa E
34,00 MJ/m ³

- zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PSG Sp. z o.o.

grupa E
34,00 MJ/m ³

styczeń 2019r.				
RCS	nazwa RCS	rodzaj gazu	ciepło spalania	
			MJ/m ³	kWh/m ³
01	Kamień Pomorski	E	41,82800	11,6189
02	Międzyzdroje	E	41,84280	11,6230
58	Ciechnowo-Białogard	Lm	22,36680	6,2130
52	Daszewo	Ls	27,43200	7,6200
57	Krzywopłaty	Ls	29,02860	8,0635
55	Biały Bór	E	40,90680	11,3630
15	Chociwel	E	41,01170	11,3921
16	Miastko	E	41,00120	11,3892
22	Luzino	E	41,84030	11,6223
24	Hel	E	40,98560	11,3849
25	Jastarnia	E	40,90130	11,3615
64	Tarchały-Wysocko	Ln	23,29560	6,4710
68	Czeszów	Ln	25,64280	7,1230
70	Czeszów E	E	39,10680	10,8630
71	Jarocin	Lw	32,64840	9,0690
60	Bogdaj-Uciechów	Lm	22,49640	6,2490
66	Dzierzkowice	E	39,10030	10,8612
67	Jelcz-Laskowice	E	39,09240	10,8590
91	Młodasko	Lw	31,85350	8,8496
92	Duszyniki	Lw	32,19120	8,9420
93	Kamieniec	Lw	32,54400	9,0400
94	Michorzewko	Lw	32,38200	8,9950
95	Szewce	Lw	32,38200	8,9950
96	Urbanowo (Bukowiec)	Lw	32,38200	8,9950
97	Buk	Lw	32,38200	8,9950
98	Niemierzyce	Lw	32,38200	8,9950
99	Snowidowo	Lw	32,38200	8,9950

Szanowny Kliencie, masz pytanie?

Udzielimy odpowiedzi:

- telefoniczne Biuro Obsługi Klienta – numer telefonu 801 429 429
- eBOK: ebok.gen.com.pl
- e-mail: bsg@gen.com.pl