

## Informacja szczegółowa dotycząca jakości gazu ziemnego na punktach wejścia

Dopuszczalne minimalne wartości ciepła spalania podane są dla warunków odniesienia:

	ciśnienie	temperatura
dla procesu spalania	101,325 kPa	298,15 K
dla pomiaru objętości	101,325 kPa	273,15 K

- zgodnie z § 38.1. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego.

grupa E	podgrupa Lw	podgrupa Ls	podgrupa Ln	Podgrupa Lm
34,00 MJ/m <sup>3</sup>	30,00 MJ/m <sup>3</sup>	26,00 MJ/m <sup>3</sup>	22,00 MJ/m <sup>3</sup>	18,00 MJ/m <sup>3</sup>

- zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej OGP GAZ-SYSTEM S.A.

grupa E
34,00 MJ/m <sup>3</sup>

- zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PSG Sp. z o.o.

grupa E
34,00 MJ/m <sup>3</sup>

październik 2015r.				
RCS	nazwa RCS	rodzaj gazu	ciepło spalania	
			MJ/m <sup>3</sup>	kWh/m <sup>3</sup>
01	Kamień Pomorski	E	40,68720	11,3020
02	Międzyzdroje	E	40,68720	11,3020
58	Ciechnowo-Białogard	Lm	22,32530	6,2015
52	Daszewo	Ls	27,33480	7,5930
57	Krzywopłaty	Ls	28,93680	8,0380
55	Biały Bór	E	40,86000	11,3500
15	Chociwiel	E	40,53600	11,2600
16	Miastko	E	40,53600	11,2600
21	Żamowiec	E	40,63430	11,2873
22	Luzino	E	40,63430	11,2873
24	Hel	E	40,91440	11,3651
25	Jastarnia	E	40,91360	11,3649
61	Tarchały-Wysocko	Ls	28,69560	7,9710
68	Czeszów	Ln	25,26480	7,0180
71	Jarocin	Lw	32,88240	9,1340
60	Bogdaj-Uciechów	Lm	22,70880	6,3080
66	Dzierzkowice	E	40,55400	11,2650
67	Jelcz-Laskowice	E	39,93480	11,0930
91	Młodasko	Lw	30,56760	8,4910
92	Duszniki	Lw	31,96440	8,8790
93	Kamieniec	Lw	31,61880	8,7830
94	Michorzewko	Lw	31,96440	8,8790
95	Szewce	Lw	30,66480	8,5180
96	Urbanowo (Bukowiec)	Lw	33,06960	9,1860
97	Buk	Lw	30,64680	8,5130
98	Niemierzyce	Lw	30,63600	8,5100
99	Snowidowo	Lw	30,62160	8,5060

### Szanowny Kliencie, masz pytanie?

Udzielimy odpowiedzi:

- telefoniczne Biuro Obsługi Klienta – numer telefonu 801 429 429
- eBOK: ebok.gen.com.pl
- e-mail: bsg@gen.com.pl