

## Informacja szczegółowa dotycząca jakości gazu ziemnego na punktach wejścia

Dopuszczalne minimalne wartości ciepła spalania podane są dla warunków odniesienia:

	ciśnienie	temperatura
dla procesu spalania	101,325 kPa	298,15 K
dla pomiaru objętości	101,325 kPa	273,15 K

1. zgodnie z PN-C-04753: Gaz ziemny. Jakość gazu dostarczanego odbiorcom z sieci rozdzielczej

grupa E	podgrupa Lw	podgrupa Ls	podgrupa Ln
34,00 MJ/m <sup>3</sup>	30,00 MJ/m <sup>3</sup>	26,00 MJ/m <sup>3</sup>	22,00 MJ/m <sup>3</sup>

2. zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej OGP GAZ-SYSTEM S.A.

grupa E
34,00 MJ/m <sup>3</sup>

3. zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PSG Sp. z o.o.

grupa E
34,00 MJ/m <sup>3</sup>

październik 2014r.				
RCS	nazwa RCS	rodzaj gazu	ciepło spalania	
			MJ/m <sup>3</sup>	kWh/m <sup>3</sup>
01	Kamień Pomorski	E	40,2950	11,1931
02	Międzyzdroje	E	40,2950	11,1931
56	Ciechnowo-Białogard	Ln	22,0706	6,1307
52	Daszewo	Ls	27,4800	7,6333
55	Biały Bór	E	40,3090	11,1969
15	Chociwiel	E	39,0960	10,8600
16	Miastko	E	39,6720	11,0200
21	Żarnowiec	E	40,1870	11,1631
22	Luzino	E	40,1870	11,1631
24	Hel	E	40,7880	11,3300
25	Jastarnia	E	40,7880	11,3300
61	Tarchały-Wysocko	Ls	28,4710	7,9086
68	Czeszów	Ln	25,2500	7,0139
71	Jarocin	Lw	32,3100	8,9750
69	Bogdaj-Uciechów	Ln	22,7370	6,3158
66	Dzierzkowice	E	40,5320	11,2589
67	Jelcz-Laskowice	E	40,3600	11,2111
91	Młodasko	Lw	30,9402	8,5945
92	Duszniki	Lw	31,7200	8,8111
93	Kamieniec	Lw	33,1200	9,2000
94	Michorzewko	Lw	32,5800	9,0500
95	Szewce	Lw	30,5900	8,4972
96	Urbanowo (Bukowiec)	Lw	32,5800	9,0500
97	Buk	Lw	30,7200	8,5333
98	Niemierzyce	Lw	30,7300	8,5361
99	Snowidowo	Lw	31,3300	8,7028

### Szanowny Kliencie, masz pytanie?

Udzielimy odpowiedzi:

- telefoniczne Biuro Obsługi Klienta – numer telefonu 801 429 429
- elektroniczna poczta e-mail – gen@gen.com.pl
- w siedzibach Biur Oddziałów – wykaz adresów dostępny na stronie www.gen.com.pl