

Informacja szczegółowa dotycząca jakości gazu ziemnego na punktach wejścia

Dopuszczalne minimalne wartości ciepła spalania podane są dla warunków odniesienia:

	ciśnienie	temperatura
dla procesu spalania	101,325 kPa	298,15 K
dla pomiaru objętości	101,325 kPa	273,15 K

1. zgodnie z PN-C-04753: Gaz ziemny. Jakość gazu dostarczanego odbiorcom z sieci rozdzielczej

grupa E	podgrupa Lw	podgrupa Ls	podgrupa Ln
34,00 MJ/m ³	30,00 MJ/m ³	26,00 MJ/m ³	22,00 MJ/m ³

2. zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej OGP GAZ-SYSTEM S.A.

grupa E
34,00 MJ/m ³

3. zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PSG Sp. z o.o.

grupa E
34,00 MJ/m ³

listopad 2014r.		ciepło spalania		
RCS	nazwa RCS	rodzaj gazu	MJ/m ³ kWh/m ³	
01	Kamień Pomorski	E	40,3160	11,1989
02	Międzyzdroje	E	40,3160	11,1989
56	Ciechnowo-Białogard	Ln	22,0000	6,1111
52	Daszewo	Ls	27,5300	7,6472
55	Biały Bór	E	40,4500	11,2361
15	Chociwel	E	40,5551	11,2653
16	Miastko	E	40,5428	11,2619
21	Żamowiec	E	40,0491	11,1248
22	Luzino	E	40,0491	11,1248
24	Hel	E	40,5882	11,2745
25	Jastarnia	E	40,4950	11,2486
61	Tarchały-Wysocko	Ls	28,4900	7,9139
68	Czeszów	Ln	25,6100	7,1139
71	Jarocin	Lw	32,5900	9,0528
69	Bogdaj-Uciechów	Ln	22,8900	6,3583
66	Dzierzkowice	E	40,3780	11,2161
67	Jelcz-Laskowice	E	40,3520	11,2089
91	Młodasko	Lw	30,7310	8,5364
92	Duszniki	Lw	32,0700	8,9083
93	Kamieniec	Lw	32,9100	9,1417
94	Michorzewko	Lw	32,6400	9,0667
95	Szewce	Lw	30,9500	8,5972
96	Urbanowo (Bukowiec)	Lw	32,6400	9,0667
97	Buk	Lw	30,7500	8,5417
98	Niemierzyce	Lw	30,7600	8,5444
99	Snowidowo	Lw	31,1400	8,6500

Szanowny Kliencie, masz pytanie?

Udzielimy odpowiedzi:

- telefoniczne Biuro Obsługi Klienta – numer telefonu 801 429 429
- elektroniczna poczta e-mail – gen@gen.com.pl
- w siedzibach Biur Oddziałów – wykaz adresów dostępny na stronie www.gen.com.pl