

## Informacja szczegółowa dotycząca jakości gazu ziemnego na punktach wejścia

Dopuszczalne minimalne wartości ciepła spalania podane są dla warunków odniesienia:

	ciśnienie	temperatura
dla procesu spalania	101,325 kPa	298,15 K
dla pomiaru objętości	101,325 kPa	273,15 K

- zgodnie z § 38.1. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego.

grupa E	podgrupa Lw	podgrupa Ls	podgrupa Ln	Podgrupa Lm
34,00 MJ/m <sup>3</sup>	30,00 MJ/m <sup>3</sup>	26,00 MJ/m <sup>3</sup>	22,00 MJ/m <sup>3</sup>	18,00 MJ/m <sup>3</sup>

- zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej OGP GAZ-SYSTEM S.A.

grupa E
34,00 MJ/m <sup>3</sup>

- zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PSG Sp. z o.o.

grupa E
34,00 MJ/m <sup>3</sup>

listopad 2016r.		rodzaj gazu	ciepło spalania	
RCS	nazwa RCS		MJ/m <sup>3</sup>	kWh/m <sup>3</sup>
01	Kamień Pomorski	E	41,61850	11,5607
02	Międzyzdroje	E	41,61530	11,5598
58	Ciechnowo-Białogard	Lm	21,16080	5,8780
52	Daszewo	Ls	27,47160	7,6310
57	Krzywopłaty	Ls	28,98000	8,0500
55	Biały Bór	E	40,89600	11,3600
15	Chociwel	E	40,07770	11,1327
16	Miastko	E	40,07810	11,1328
22	Luzino	E	40,61050	11,2807
24	Hel	E	38,91210	10,8240
25	Jastarnia	E	39,12600	10,8818
61	Tarchały-Wysocko	Ls	26,76240	7,4340
68	Czeszów	Ln	25,44120	7,0670
71	Jarocin	Lw	32,46480	9,0180
60	Bogdaj-Uciechów	Lm	22,44960	6,2360
66	Dzierzkowice	E	39,50860	10,9746
67	Jelcz-Laskowice	E	39,58200	10,9950
91	Młodasko	Lw	31,03560	8,6210
92	Duszniki	Lw	31,16160	8,6560
93	Kamieniec	Lw	32,24520	8,9570
94	Michorzewko	Lw	31,16160	8,6560
95	Szewce	Lw	31,03560	8,6210
96	Urbanowo (Bukowiec)	Lw	32,28840	8,9690
97	Buk	Lw	32,27400	8,9650
98	Niemierzyce	Lw	32,23800	8,9550
99	Snowidowo	Lw	32,27040	8,9640

### Szanowny Kliencie, masz pytanie?

Udzielimy odpowiedzi:

- telefoniczne Biuro Obsługi Klienta – numer telefonu 801 429 429
- eBOK: ebok.gen.com.pl
- e-mail: bsg@gen.com.pl