

Informacja szczegółowa dotycząca jakości gazu ziemnego na punktach wejścia

Dopuszczalne minimalne wartości ciepła spalania podane są dla warunków odniesienia:

	ciśnienie	temperatura
dla procesu spalania	101,325 kPa	298,15 K
dla pomiaru objętości	101,325 kPa	273,15 K

- zgodnie z § 38.1. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego.

grupa E	podgrupa Lw	podgrupa Ls	podgrupa Ln	Podgrupa Lm
34,00 MJ/m ³	30,00 MJ/m ³	26,00 MJ/m ³	22,00 MJ/m ³	18,00 MJ/m ³

- zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej OGP GAZ-SYSTEM S.A.

grupa E
34,00 MJ/m ³

- zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PSG Sp. z o.o.

grupa E
34,00 MJ/m ³

luty 2017r.				
RCS	nazwa RCS	rodzaj gazu	ciepło spalania	
			MJ/m ³	kWh/m ³
01	Kamień Pomorski	E	41,61560	11,5599
02	Międzyzdroje	E	41,61560	11,5599
58	Ciechnowo-Białogard	Lm	22,25880	6,1830
52	Daszewo	Ls	27,48600	7,6350
57	Krzywopłaty	Ls	29,18040	8,1057
55	Biały Bór	E	40,63680	11,2880
15	Chociwel	E	40,14960	11,1540
16	Miastko	E	39,96710	11,1027
22	Luzino	E	40,57040	11,2696
24	Hel	E	39,42140	10,9707
25	Jastarnia	E	39,20980	10,9095
61	Tarchały-Wysocko	Ls	26,34120	7,3170
68	Czeszów	Ln	25,42680	7,0630
71	Jarocin	Lw	32,26680	8,9630
60	Bogdaj-Uciechów	Lm	22,53960	6,2610
66	Dzierzkowice	E	39,70040	11,0279
67	Jelcz-Laskowice	E	39,50640	10,9740
91	Młodasko	Lw	31,78990	8,8312
92	Duszniki	Lw	32,16960	8,9360
93	Kamieniec	Lw	32,19120	8,9420
94	Michorzewko	Lw	32,19120	8,9420
95	Szewce	Lw	32,19120	8,9420
96	Urbanowo (Bukowiec)	Lw	32,24880	8,9580
97	Buk	Lw	32,19120	8,9420
98	Niemierzyce	Lw	32,19120	8,9420
99	Snowidowo	Lw	32,19120	8,9420

Szanowny Kliencie, masz pytanie?

Udzielimy odpowiedzi:

- telefoniczne Biuro Obsługi Klienta – numer telefonu 801 429 429
- eBOK: ebok.gen.com.pl
- e-mail: bsg@gen.com.pl