

Informacja szczegółowa dotycząca jakości gazu ziemnego na punktach wejścia

Dopuszczalne minimalne wartości ciepła spalania podane są dla warunków odniesienia:

	ciśnienie	temperatura
dla procesu spalania	101,325 kPa	298,15 K
dla pomiaru objętości	101,325 kPa	273,15 K

- zgodnie z § 38.1. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego.

grupa E	podgrupa Lw	podgrupa Ls	podgrupa Ln	Podgrupa Lm
34,00 MJ/m ³	30,00 MJ/m ³	26,00 MJ/m ³	22,00 MJ/m ³	18,00 MJ/m ³

- zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej OGP GAZ-SYSTEM S.A.

grupa E
34,00 MJ/m ³

- zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PSG Sp. z o.o.

grupa E
34,00 MJ/m ³

luty 2018r.				
RCS	nazwa RCS	rodzaj gazu	ciepło spalania	
			MJ/m ³	kWh/m ³
01	Kamień Pomorski	E	41,56740	11,5465
02	Międzyzdroje	E	41,56700	11,5464
58	Ciechnowo-Białogard	Lm	20,81520	5,7820
52	Daszewo	Ls	27,47160	7,6310
57	Krzywopłaty	Ls	28,99180	8,0533
55	Biały Bór	E	40,73760	11,3160
15	Chociwel	E	41,02510	11,3959
16	Miastko	E	40,91890	11,3672
22	Luzino	E	40,96090	11,3783
24	Hel	E	40,46830	11,2445
25	Jastarnia	E	40,74580	11,3207
64	Tarchały-Wysocko	Ln	23,41800	6,5050
68	Czeszów	Ln	25,50230	7,1190
71	Jarocin	Lw	32,21640	8,9490
60	Bogdaj-Uciechów	Lm	22,46400	6,2400
66	Dzierzkowice	E	39,86100	11,0725
67	Jelcz-Laskowice	E	39,29760	10,9160
91	Młodasko	Lw	32,15800	8,9330
92	Duszyniki	Lw	32,07600	8,9100
93	Kamieniec	Lw	32,45400	9,0150
94	Michorzewko	Lw	32,45400	9,0150
95	Szewce	Lw	32,45400	9,0150
96	Urbanowo (Bukowiec)	Lw	32,45400	9,0150
97	Buk	Lw	32,45400	9,0150
98	Niemierzyce	Lw	32,45400	9,0150
99	Snowidowo	Lw	32,45400	9,0150

Szanowny Kliencie, masz pytanie?

Udzielimy odpowiedzi:

- telefoniczne Biuro Obsługi Klienta – numer telefonu 801 429 429
- eBOK: ebok.gen.com.pl
- e-mail: bsg@gen.com.pl