

Informacja szczegółowa dotycząca jakości gazu ziemnego na punktach wejścia

Dopuszczalne minimalne wartości ciepła spalania podane są dla warunków odniesienia:

	ciśnienie	temperatura
dla procesu spalania	101,325 kPa	298,15 K
dla pomiaru objętości	101,325 kPa	273,15 K

- zgodnie z § 38.1. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego.

grupa E	podgrupa Lw	podgrupa Ls	podgrupa Ln	Podgrupa Lm
34,00 MJ/m ³	30,00 MJ/m ³	26,00 MJ/m ³	22,00 MJ/m ³	18,00 MJ/m ³

- zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej OGP GAZ-SYSTEM S.A.

grupa E
34,00 MJ/m ³

- zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PSG Sp. z o.o.

grupa E
34,00 MJ/m ³

marzec 2021r.		rodzaj gazu	ciepło spalania	
RCS	nazwa RCS		MJ/m ³	kWh/m ³
01	Kamień Pomorski	E	41,3662	11,491
02	Międzyzdroje	E	41,3741	11,493
15	Chociwel	E	41,0649	11,407
16	Miastko	E	40,7766	11,330
22	Luzino	E	41,4641	11,518
24	Hel	E	41,0754	11,410
25	Jastarnia	E	41,0755	11,410
28	Brodnica	E	41,0184	11,394
52	Daszewo	Ls	27,4644	7,629
55	Biały Bór	E	40,6692	11,297
57	Krzywopłaty	Ls	29,2034	8,112
58	Ciechnowo-Białogard	Lm	21,9888	6,108
60	Bogdaj-Uciechów	Lm	22,7484	6,319
64	Tarchały-Wysocko	Ln	22,5753	6,271
66	Dzierzkowice	E	40,3924	11,220
67	Jelcz-Laskowice	E	40,3956	11,221
70	Czeszów E	E	40,3906	11,220
71	Jarocin	Lw	32,4848	9,024
91	Młodasko	Lw	32,0336	8,898
92	Duszynki	Lw	32,1300	8,925
93	Kamieniec	Lw	32,2092	8,947
94	Michorzewko	Lw	32,2092	8,947
95	Szewce	Lw	32,2092	8,947
96	Urbanowo (Bukowiec)	Lw	32,2092	8,947
97	Buk	Lw	32,2092	8,947
98	Niemierzyce	Lw	32,2092	8,947
99	Snowidowo	Lw	32,2092	8,947

Szanowny Kliencie, masz pytanie?

Udzielimy odpowiedzi:

- telefoniczne Biuro Obsługi Klienta – numer telefonu 801 429 429
- eBOK: ebok.gen.com.pl
- e-mail: bsg@gen.com.pl