

Informacja szczegółowa dotycząca jakości gazu ziemnego na punktach wejścia

Dopuszczalne minimalne wartości ciepła spalania podane są dla warunków odniesienia:

	ciśnienie	temperatura
dla procesu spalania	101,325 kPa	298,15 K
dla pomiaru objętości	101,325 kPa	273,15 K

- zgodnie z § 38.1. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego.

grupa E	podgrupa Lw	podgrupa Ls	podgrupa Ln	Podgrupa Lm
34,00 MJ/m ³	30,00 MJ/m ³	26,00 MJ/m ³	22,00 MJ/m ³	18,00 MJ/m ³

- zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej OGP GAZ-SYSTEM S.A.

grupa E
34,00 MJ/m ³

- zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PSG Sp. z o.o.

grupa E
34,00 MJ/m ³

lipiec 2021r.		rodzaj gazu	ciepło spalania	
RCS	nazwa RCS		MJ/m ³	kWh/m ³
01	Kamień Pomorski	E	41,3712	11,492
02	Międzyzdroje	E	41,3568	11,488
15	Chociwel	E	41,0050	11,390
16	Miastko	E	41,0635	11,407
22	Luzino	E	41,3820	11,495
24	Hel	E	41,0105	11,392
25	Jastarnia	E	41,1136	11,421
28	Brodnica	E	41,0148	11,393
52	Daszewo	Ls	27,5508	7,653
55	Biały Bór	E	41,2416	11,456
57	Krzywopłaty	Ls	29,0012	8,056
58	Ciechnowo-Białogard	Lm	21,9983	6,118
60	Bogdaj-Uciechów	Lm	22,7340	6,315
64	Tarchały-Wysocko	Ln	23,1876	6,441
66	Dzierzkowice	E	40,3056	11,196
67	Jelcz-Laskowice	E	40,2876	11,191
70	Czeszów E	E	40,3272	11,202
71	Jarocin	Lw	32,1912	8,942
91	Młodasko	Lw	30,6785	8,522
92	Duszniki	Lw	31,8960	8,860
93	Kamieniec	Lw	30,0600	8,350
94	Michorzewko	Lw	30,0600	8,350
95	Szewce	Lw	30,0600	8,350
96	Urbanowo (Bukowiec)	Lw	30,0600	8,350
97	Buk	Lw	30,0600	8,350
98	Niemierzyce	Lw	30,0600	8,350
99	Snowidowo	Lw	30,0600	8,350

Szanowny Kliencie, masz pytanie?

Udzielimy odpowiedzi:

- telefoniczne Biuro Obsługi Klienta – numer telefonu 801 429 429
- eBOK: ebok.gen.com.pl
- e-mail: bsg@gen.com.pl