

## Informacja szczegółowa dotycząca jakości gazu ziemnego na punktach wejścia

Dopuszczalne minimalne wartości ciepła spalania podane są dla warunków odniesienia:

	ciśnienie	temperatura
dla procesu spalania	101,325 kPa	298,15 K
dla pomiaru objętości	101,325 kPa	273,15 K

- zgodnie z § 38.1. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego.

grupa E	podgrupa Lw	podgrupa Ls	podgrupa Ln	Podgrupa Lm
34,00 MJ/m <sup>3</sup>	30,00 MJ/m <sup>3</sup>	26,00 MJ/m <sup>3</sup>	22,00 MJ/m <sup>3</sup>	18,00 MJ/m <sup>3</sup>

- zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej OGP GAZ-SYSTEM S.A.

grupa E
34,00 MJ/m <sup>3</sup>

- zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PSG Sp. z o.o.

grupa E
34,00 MJ/m <sup>3</sup>

grudzień 2021r.		rodzaj gazu	ciepło spalania	
RCS	nazwa RCS		MJ/m <sup>3</sup>	kWh/m <sup>3</sup>
01	Kamień Pomorski	E	41,5116	11,531
02	Międzyzdroje	E	41,5080	11,530
15	Chociwiel	E	41,0144	11,393
16	Miastko	E	41,0302	11,397
22	Luzino	E	41,4858	11,524
24	Hel	E	41,0206	11,395
25	Jastarnia	E	41,0215	11,395
28	Brodnica	E	41,1624	11,434
52	Daszewo	Ls	27,3888	7,608
55	Biały Bór	E	40,7628	11,323
57	Krzywopłaty	Ls	28,9126	8,031
58	Ciechnowo-Białogard	Lm	22,9284	6,369
60	Bogdaj-Uciechów	Lm	22,6908	6,303
64	Tarchały-Wysocko	Ln	22,2768	6,188
66	Dzierzkowice	E	40,6332	11,287
67	Jelcz-Laskowice	E	40,6368	11,288
70	Czeszów E	E	40,6332	11,287
71	Jarocin	Lw	32,3676	8,991
91	Młodasko	Lw	31,5015	8,753
92	Duszyniki	Lw	32,1192	8,922
93	Kamieniec	Lw	32,1588	8,933
94	Michorzewko	Lw	32,1588	8,933
95	Szewce	Lw	32,1588	8,933
96	Urbanowo (Bukowiec)	Lw	32,1588	8,933
97	Buk	Lw	32,1588	8,933
98	Niemierzyce	Lw	32,1588	8,933
99	Snowidowo	Lw	32,1588	8,933

### Szanowny Kliencie, masz pytanie?

Udzielimy odpowiedzi:

- telefoniczne Biuro Obsługi Klienta – numer telefonu 801 429 429
- eBOK: ebok.gen.com.pl
- e-mail: bsg@gen.com.pl