

Komunikat o jakości gazu

miesiąc kwiecień 2022 r.



Informacja szczegółowa dotycząca jakości gazu ziemnego na punktach wejścia

Dopuszczalne minimalne wartości ciepła spalania podane są dla warunków odniesienia:

	ciśnienie	temperatura
dla procesu spalania	101,325 kPa	298,15 K
dla pomiaru objętości	101,325 kPa	273,15 K

- zgodnie z § 38.1. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego.

grupa E	podgrupa Lw	podgrupa Ls	podgrupa Ln	Podgrupa Lm
34,00 MJ/m ³	30,00 MJ/m ³	26,00 MJ/m ³	22,00 MJ/m ³	18,00 MJ/m ³

- zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej OGP GAZ-SYSTEM S.A.

grupa E
34,00 MJ/m ³

- zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PSG Sp. z o.o.

grupa E
34,00 MJ/m ³

kwiecień 2022r.		rodzaj gazu	ciepło spalania	
RCS	nazwa RCS		MJ/m ³	kWh/m ³
01	Kamień Pomorski	E	42,0660	11,685
02	Międzyzdroje	E	42,0768	11,688
15	Chociwel	E	41,0647	11,407
16	Miastko	E	41,0884	11,413
22	Luzino	E	41,8552	11,626
24	Hel	E	41,0731	11,409
25	Jastarnia	E	40,8130	11,339
28	Brodnica	E	41,3712	11,492
52	Daszewo	Ls	27,4608	7,628
55	Biały Bór	E	41,5080	11,530
57	Krzywopłaty	Ls	29,0852	8,079
58	Ciechnowo-Białogard	Lm	22,6656	6,296
60	Bogdaj-Uciechów	Lm	22,4928	6,248
64	Tarchały-Wysocko	Ln	22,4244	6,229
66	Dzierzkowice	E	41,0292	11,397
67	Jelcz-Laskowice	E	41,0472	11,402
70	Czeszów E	E	41,0328	11,398
71	Jarocin	Lw	31,0608	8,628
91	Młodasko	Lw	31,9790	8,883
92	Duszniki	Lw	32,2164	8,949
93	Kamieniec	Lw	32,3028	8,973
94	Michorzewko	Lw	32,3028	8,973
95	Szewce	Lw	32,3028	8,973
96	Urbanowo (Bukowiec)	Lw	32,3028	8,973
97	Buk	Lw	32,3028	8,973
98	Niemierzyce	Lw	32,3028	8,973
99	Snowidowo	Lw	32,3028	8,973

Szanowny Kliencie, masz pytanie?

Udzielimy odpowiedzi:

- telefoniczne Biuro Obsługi Klienta – numer telefonu 801 429 429
- eBOK: ebok.gen.com.pl
- e-mail: bsg@gen.com.pl