

## Informacja szczegółowa dotycząca jakości gazu ziemnego na punktach wejścia

Dopuszczalne minimalne wartości ciepła spalania podane są dla warunków odniesienia:

	ciśnienie	temperatura
dla procesu spalania	101,325 kPa	298,15 K
dla pomiaru objętości	101,325 kPa	273,15 K

1. zgodnie z PN-C-04753: Gaz ziemny. Jakość gazu dostarczanego odbiorcom z sieci rozdzielczej

grupa E	podgrupa Lw	podgrupa Ls	podgrupa Ln
34,00 MJ/m <sup>3</sup>	30,00 MJ/m <sup>3</sup>	26,00 MJ/m <sup>3</sup>	22,00 MJ/m <sup>3</sup>

2. zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej OGP GAZ-SYSTEM S.A.

grupa E
34,00 MJ/m <sup>3</sup>

3. zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PSG Sp. z o.o.

grupa E
34,00 MJ/m <sup>3</sup>

marzec 2014r.				
RCS	nazwa RCS	rodzaj gazu	ciepło spalania	
			MJ/m <sup>3</sup>	kWh/m <sup>3</sup>
01	Kamień Pomorski	E	40,0000	11,1111
02	Międzyzdroje	E	40,0000	11,1111
56	Ciechnowo-Białogard	Ln	22,7099	6,3083
52	Daszewo	Ls	27,3700	7,6028
55	Biały Bór	E	40,3130	11,1981
15	Chociwel	E	39,5302	10,9806
16	Miastko	E	40,4122	11,2256
21	Żarnowiec	E	39,7588	11,0441
22	Luzino	E	39,7588	11,0441
24	Hel	E	40,3587	11,2108
25	Jastarnia	E	40,0767	11,1324
61	Tarchały-Wysocko	Ls	28,2800	7,8556
68	Czeszów	Ln	25,3900	7,0528
71	Jarocin	Lw	32,6000	9,0556
69	Bogdaj-Uciechów	Ln	22,6200	6,2833
66	Dzierzkowice	E	40,2880	11,1911
67	Jelcz-Laskowice	E	39,7040	11,0289
91	Młodasko	Lw	31,0056	8,6127
92	Duszniki	Lw	31,6300	8,7861
93	Kamieniec	Lw	31,3300	8,7028
94	Michorzewko	Lw	32,5000	9,0278
95	Szewce	Lw	31,2800	8,6889
96	Urbanowo (Bukowiec)	Lw	32,5000	9,0278
97	Buk	Lw	31,3300	8,7028
98	Niemierzyce	Lw	31,2700	8,6861
99	Snowidowo	Lw	31,2700	8,6861

### Szanowny Kliencie, masz pytanie?

Udzielimy odpowiedzi:

- telefoniczne Biuro Obsługi Klienta – numer telefonu 801 429 429
- elektroniczna poczta e-mail – gen@gen.com.pl
- w siedzibach Biur Oddziałów – wykaz adresów dostępny na stronie www.gen.com.pl