

Informacja szczegółowa dotycząca jakości gazu ziemnego na punktach wejścia

Dopuszczalne minimalne wartości ciepła spalania podane są dla warunków odniesienia:

	ciśnienie	temperatura
dla procesu spalania	101,325 kPa	298,15 K
dla pomiaru objętości	101,325 kPa	273,15 K

- zgodnie z § 38.1. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego.

grupa E	podgrupa Lw	podgrupa Ls	podgrupa Ln	Podgrupa Lm
34,00 MJ/m ³	30,00 MJ/m ³	26,00 MJ/m ³	22,00 MJ/m ³	18,00 MJ/m ³

- zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej OGP GAZ-SYSTEM S.A.

grupa E
34,00 MJ/m ³

- zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PSG Sp. z o.o.

grupa E
34,00 MJ/m ³

marzec 2016r.				
RCS	nazwa RCS	rodzaj gazu	ciepło spalania	
			MJ/m ³	kWh/m ³
01	Kamień Pomorski	E	40,70410	11,3067
02	Międzyzdroje	E	40,70120	11,3059
58	Ciechnowo-Białogard	Lm	21,71520	6,0320
52	Daszewo	Ls	27,41040	7,6140
57	Krzywopłaty	Ls	29,04480	8,0680
55	Biały Bór	E	40,66920	11,2970
15	Chociwel	E	39,42500	10,9514
16	Miastko	E	39,44010	10,9556
21	Żarnowiec	E	40,45030	11,2362
22	Luzino	E	40,45030	11,2362
24	Hel	E	38,88590	10,8115
25	Jastarnia	E	39,07140	10,8603
61	Tarchały-Wysocko	Ls	28,32480	7,8680
68	Czeszów	Ln	25,18560	6,9960
71	Jarocin	Lw	32,72400	9,0900
60	Bogdaj-Uciechów	Lm	22,73760	6,3160
66	Dzierzkowice	E	39,82540	11,0626
67	Jelcz-Laskowice	E	39,59280	10,9980
91	Młodasko	Lw	31,13050	8,6475
92	Duszniki	Lw	31,56840	8,7690
93	Kamieniec	Lw	31,55760	8,7660
94	Michorzewko	Lw	31,55760	8,7660
95	Szewce	Lw	31,55760	8,7660
96	Urbanowo (Bukowiec)	Lw	32,96160	9,1560
97	Buk	Lw	31,55760	8,7660
98	Niemierzyce	Lw	31,55760	8,7660
99	Snowidowo	Lw	31,55760	8,7660

Szanowny Kliencie, masz pytanie?

Udzielimy odpowiedzi:

- telefoniczne Biuro Obsługi Klienta – numer telefonu 801 429 429
- eBOK: ebok.gen.com.pl
- e-mail: bsg@gen.com.pl