

Informacja szczegółowa dotycząca jakości gazu ziemnego na punktach wejścia

Dopuszczalne minimalne wartości ciepła spalania podane są dla warunków odniesienia:

	ciśnienie	temperatura
dla procesu spalania	101,325 kPa	298,15 K
dla pomiaru objętości	101,325 kPa	273,15 K

- zgodnie z § 38.1. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego.

grupa E	podgrupa Lw	podgrupa Ls	podgrupa Ln	Podgrupa Lm
34,00 MJ/m ³	30,00 MJ/m ³	26,00 MJ/m ³	22,00 MJ/m ³	18,00 MJ/m ³

- zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej OGP GAZ-SYSTEM S.A.

grupa E
34,00 MJ/m ³

- zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PSG Sp. z o.o.

grupa E
34,00 MJ/m ³

marzec 2019r.				
RCS	nazwa RCS	rodzaj gazu	ciepło spalania	
			MJ/m ³	kWh/m ³
01	Kamień Pomorski	E	41,23400	11,4539
02	Międzyzdroje	E	41,23910	11,4553
58	Ciechnowo-Białogard	Lm	22,40280	6,2230
52	Daszewo	Ls	27,64080	7,6780
57	Krzywopłaty	Ls	29,04240	8,0673
55	Biały Bór	E	40,97160	11,3810
15	Chociwel	E	41,10100	11,4169
16	Miastko	E	40,83110	11,3445
22	Luzino	E	41,47420	11,5206
24	Hel	E	41,14060	11,4280
25	Jastarnia	E	41,13450	11,4262
64	Tarchały-Wysocko	Ln	23,20920	6,4470
68	Czeszów	Ln	25,53120	7,0920
70	Czeszów E	E	39,12480	10,8680
71	Jarocin	Lw	32,23080	8,9530
60	Bogdaj-Uciechów	Lm	22,49280	6,2480
66	Dzierzkowice	E	39,88800	11,0800
67	Jelcz-Laskowice	E	39,87360	11,0760
91	Młodasko	Lw	32,04540	8,9021
92	Duszynki	Lw	32,32800	8,9800
93	Kamieniec	Lw	31,43520	8,7320
94	Michorzewko	Lw	32,38920	8,9970
95	Szewce	Lw	32,38920	8,9970
96	Urbanowo (Bukowiec)	Lw	32,38920	8,9970
97	Buk	Lw	32,38920	8,9970
98	Niemierzyce	Lw	32,38920	8,9970
99	Snowidowo	Lw	32,38920	8,9970

Szanowny Kliencie, masz pytanie?

Udzielimy odpowiedzi:

- telefoniczne Biuro Obsługi Klienta – numer telefonu 801 429 429
- eBOK: ebok.gen.com.pl
- e-mail: bsg@gen.com.pl