

Informacja szczegółowa dotycząca jakości gazu ziemnego na punktach wejścia

Dopuszczalne minimalne wartości ciepła spalania podane są dla warunków odniesienia:

	ciśnienie	temperatura
dla procesu spalania	101,325 kPa	298,15 K
dla pomiaru objętości	101,325 kPa	273,15 K

1. zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej G.EN. GAZ ENERGIA Spółka z o.o.

grupa E	podgrupa Lw	podgrupa Ls	podgrupa Ln
34,00 MJ/m ³	30,00 MJ/m ³	26,00 MJ/m ³	22,00 MJ/m ³

2. zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej OGP GAZ-SYSTEM S.A.

grupa E
34,00 MJ/m ³

3. zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PSG Sp. z o.o.

grupa E
34,00 MJ/m ³

marzec 2015r.				
RCS	nazwa RCS	rodzaj gazu	ciepło spalania	
			MJ/m ³	kWh/m ³
01	Kamień Pomorski	E	40,2516	11,1810
02	Międzyzdroje	E	40,2516	11,1810
56	Ciechnowo-Białogard	Ln	22,2984	6,1940
52	Daszewo	Ls	27,4608	7,6280
55	Biały Bór	E	40,6368	11,2880
15	Chociwel	E	40,1454	11,1515
16	Miastko	E	40,4996	11,2499
21	Żamowiec	E	40,2708	11,1863
22	Luzino	E	40,2708	11,1863
24	Hel	E	40,2874	11,1909
25	Jastarnia	E	40,3118	11,1977
61	Tarchały-Wysocko	Ls	28,0116	7,7810
68	Czeszów	Ln	25,4232	7,0620
71	Jarocin	Lw	32,1948	8,9430
69	Bogdaj-Uciechów	Ln	22,6800	6,3000
66	Dzierzkowice	E	40,4136	11,2260
67	Jelcz-Laskowice	E	40,1292	11,1470
91	Młodasko	Lw	31,3481	8,7078
92	Duszynki	Lw	31,9644	8,8790
93	Kamieniec	Lw	32,6340	9,0650
94	Michorzewko	Lw	31,9644	8,8790
95	Szewce	Lw	32,2236	8,9510
96	Urbanowo (Bukowiec)	Lw	33,2100	9,2250
97	Buk	Lw	32,2200	8,9500
98	Niemierzyce	Lw	32,2236	8,9510
99	Snowidowo	Lw	32,0364	8,8990

Szanowny Kliencie, masz pytanie?

Udzielimy odpowiedzi:

- telefoniczne Biuro Obsługi Klienta – numer telefonu 801 429 429
- elektroniczna poczta e-mail – gen@gen.com.pl
- w siedzibach Biur Oddziałów – wykaz adresów dostępny na stronie www.gen.com.pl