

Informacja szczegółowa dotycząca jakości gazu ziemnego na punktach wejścia

Dopuszczalne minimalne wartości ciepła spalania podane są dla warunków odniesienia:

	ciśnienie	temperatura
dla procesu spalania	101,325 kPa	298,15 K
dla pomiaru objętości	101,325 kPa	273,15 K

- zgodnie z § 38.1. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego.

grupa E	podgrupa Lw	podgrupa Ls	podgrupa Ln	Podgrupa Lm
34,00 MJ/m ³	30,00 MJ/m ³	26,00 MJ/m ³	22,00 MJ/m ³	18,00 MJ/m ³

- zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej OGP GAZ-SYSTEM S.A.

grupa E
34,00 MJ/m ³

- zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PSG Sp. z o.o.

grupa E
34,00 MJ/m ³

kwiecień 2016r.				
RCS	nazwa RCS	rodzaj gazu	ciepło spalania	
			MJ/m ³	kWh/m ³
01	Kamień Pomorski	E	41,08750	11,4132
02	Międzyzdroje	E	41,07280	11,4091
58	Ciechnowo-Białogard	Lm	22,62240	6,2840
52	Daszewo	Ls	27,39960	7,6110
57	Krzywopłaty	Ls	29,08440	8,0790
55	Biały Bór	E	40,86000	11,3500
15	Chociwel	E	38,45610	10,7115
16	Miastko	E	39,04220	10,8586
21	Żarnowiec	E	40,55620	11,2656
22	Luzino	E	40,55620	11,2656
24	Hel	E	37,32360	10,4169
25	Jastarnia	E	37,58910	10,4879
61	Tarchały-Wysocko	Ls	28,35720	7,8770
68	Czeszów	Ln	25,40880	7,0580
71	Jarocin	Lw	32,64480	9,0680
60	Bogdaj-Uciechów	Lm	22,72680	6,3130
66	Dzierzkowice	E	40,21560	11,1710
67	Jelcz-Laskowice	E	39,97440	11,1040
91	Młodasko	Lw	31,23510	8,6767
92	Duszniki	Lw	31,46040	8,7390
93	Kamieniec	Lw	31,89240	8,8590
94	Michorzewko	Lw	31,89240	8,8590
95	Szewce	Lw	31,89240	8,8590
96	Urbanowo (Bukowiec)	Lw	32,86080	9,1280
97	Buk	Lw	31,89240	8,8590
98	Niemierzyce	Lw	31,89240	8,8590
99	Snowidowo	Lw	31,89240	8,8590

Szanowny Kliencie, masz pytanie?

Udzielimy odpowiedzi:

- telefoniczne Biuro Obsługi Klienta – numer telefonu 801 429 429
- eBOK: ebok.gen.com.pl
- e-mail: bsg@gen.com.pl