

Informacja szczegółowa dotycząca jakości gazu ziemnego na punktach wejścia

Dopuszczalne minimalne wartości ciepła spalania podane są dla warunków odniesienia:

	ciśnienie	temperatura
dla procesu spalania	101,325 kPa	298,15 K
dla pomiaru objętości	101,325 kPa	273,15 K

- zgodnie z § 38.1. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego.

grupa E	podgrupa Lw	podgrupa Ls	podgrupa Ln	Podgrupa Lm
34,00 MJ/m ³	30,00 MJ/m ³	26,00 MJ/m ³	22,00 MJ/m ³	18,00 MJ/m ³

- zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej OGP GAZ-SYSTEM S.A.

grupa E
34,00 MJ/m ³

- zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PSG Sp. z o.o.

grupa E
34,00 MJ/m ³

kwiecień 2017r.				
RCS	nazwa RCS	rodzaj gazu	ciepło spalania	
			MJ/m ³	kWh/m ³
01	Kamień Pomorski	E	41,63540	11,5654
02	Międzyzdroje	E	41,63360	11,5649
58	Ciechnowo-Białogard	Lm	22,50360	6,2510
52	Daszewo	Ls	27,46440	7,6290
57	Krzywopłaty	Ls	29,04630	8,0684
55	Biały Bór	E	40,84920	11,3470
15	Chociwel	E	39,73410	11,0373
16	Miastko	E	38,93010	10,8139
22	Luzino	E	40,96660	11,3796
24	Hel	E	39,70500	11,0342
25	Jastarnia	E	39,70700	11,0348
61	Tarchały-Wysocko	Ls	26,91000	7,4750
68	Czeszów	Ln	25,27560	7,0210
71	Jarocin	Lw	32,23440	8,9540
60	Bogdaj-Uciechów	Lm	22,58640	6,2740
66	Dzierzkowice	E	39,87110	11,0753
67	Jelcz-Laskowice	E	39,42720	10,9520
91	Młodasko	Lw	31,54050	8,7628
92	Duszniki	Lw	31,91760	8,8660
93	Kamieniec	Lw	32,15520	8,9320
94	Michorzewko	Lw	32,15520	8,9320
95	Szewce	Lw	32,15520	8,9320
96	Urbanowo (Bukowiec)	Lw	32,38200	8,9950
97	Buk	Lw	32,15520	8,9320
98	Niemierzyce	Lw	32,15520	8,9320
99	Snowidowo	Lw	32,15520	8,9320

Szanowny Kliencie, masz pytanie?

Udzielimy odpowiedzi:

- telefoniczne Biuro Obsługi Klienta – numer telefonu 801 429 429
- eBOK: ebok.gen.com.pl
- e-mail: bsg@gen.com.pl