

Informacja szczegółowa dotycząca jakości gazu ziemnego na punktach wejścia

Dopuszczalne minimalne wartości ciepła spalania podane są dla warunków odniesienia:

	ciśnienie	temperatura
dla procesu spalania	101,325 kPa	298,15 K
dla pomiaru objętości	101,325 kPa	273,15 K

- zgodnie z § 38.1. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego.

grupa E	podgrupa Lw	podgrupa Ls	podgrupa Ln	Podgrupa Lm
34,00 MJ/m ³	30,00 MJ/m ³	26,00 MJ/m ³	22,00 MJ/m ³	18,00 MJ/m ³

- zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej OGP GAZ-SYSTEM S.A.

grupa E
34,00 MJ/m ³

- zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PSG Sp. z o.o.

grupa E
34,00 MJ/m ³

kwiecień 2018r.				
RCS	nazwa RCS	rodzaj gazu	ciepło spalania	
			MJ/m ³	kWh/m ³
01	Kamień Pomorski	E	41,68760	11,5799
02	Międzyzdroje	E	41,68800	11,5800
58	Ciechnowo-Białogard	Lm	22,19040	6,1640
52	Daszewo	Ls	27,38880	7,6080
57	Krzywopłaty	Ls	29,18040	8,1057
55	Biały Bór	E	41,44140	11,5115
15	Chociwel	E	41,00610	11,3906
16	Miastko	E	40,99910	11,3886
22	Luzino	E	41,12200	11,4230
24	Hel	E	40,46600	11,2420
25	Jastarnia	E	40,59970	11,2790
64	Tarchały-Wysocko	Ln	23,45760	6,5160
68	Czeszów	Ln	25,05220	6,9593
71	Jarocin	Lw	32,22360	8,9510
60	Bogdaj-Uciechów	Lm	22,48200	6,2450
66	Dzierzkowice	E	39,96720	11,1020
67	Jelcz-Laskowice	E	39,55320	10,9870
91	Młodasko	Lw	31,58810	8,7745
92	Duszniki	Lw	32,05440	8,9040
93	Kamieniec	Lw	31,35240	8,7090
94	Michorzewko	Lw	32,51880	9,0330
95	Szewce	Lw	31,61160	8,7810
96	Urbanowo (Bukowiec)	Lw	32,51880	9,0330
97	Buk	Lw	31,61160	8,7810
98	Niemierzyce	Lw	31,61160	8,7810
99	Snowidowo	Lw	31,61160	8,7810

Szanowny Kliencie, masz pytanie?

Udzielimy odpowiedzi:

- telefoniczne Biuro Obsługi Klienta – numer telefonu 801 429 429
- eBOK: ebok.gen.com.pl
- e-mail: bsg@gen.com.pl