

Informacja szczegółowa dotycząca jakości gazu ziemnego na punktach wejścia

Dopuszczalne minimalne wartości ciepła spalania podane są dla warunków odniesienia:

	ciśnienie	temperatura
dla procesu spalania	101,325 kPa	298,15 K
dla pomiaru objętości	101,325 kPa	273,15 K

- zgodnie z § 38.1. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego.

grupa E	podgrupa Lw	podgrupa Ls	podgrupa Ln	Podgrupa Lm
34,00 MJ/m ³	30,00 MJ/m ³	26,00 MJ/m ³	22,00 MJ/m ³	18,00 MJ/m ³

- zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej OGP GAZ-SYSTEM S.A.

grupa E
34,00 MJ/m ³

- zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PSG Sp. z o.o.

grupa E
34,00 MJ/m ³

kwiecień 2019r.				
RCS	nazwa RCS	rodzaj gazu	ciepło spalania	
			MJ/m ³	kWh/m ³
01	Kamień Pomorski	E	41,52670	11,5352
02	Międzyzdroje	E	41,53180	11,5366
58	Ciechnowo-Białogard	Lm	22,60440	6,2790
52	Daszewo	Ls	27,68400	7,6900
57	Krzywopłaty	Ls	28,99610	8,0545
55	Biały Bór	E	40,96080	11,3780
15	Chociwel	E	41,03450	11,3985
16	Miastko	E	40,52730	11,2613
22	Luzino	E	41,37840	11,4940
24	Hel	E	41,02130	11,3948
25	Jastamia	E	41,02420	11,3956
64	Tarchały-Wysocko	Ln	23,23440	6,4540
68	Czeszów	Ln	25,60680	7,1130
70	Czeszów E	E	39,15000	10,8750
71	Jarocin	Lw	32,21640	8,9490
60	Bogdaj-Uciechów	Lm	22,49640	6,2490
66	Dzierzkowice	E	39,47260	10,9646
67	Jelcz-Laskowice	E	39,47400	10,9650
91	Młodasko	Lw	31,62850	8,7896
92	Duszniki	Lw	32,28840	8,9690
93	Kamieniec	Lw	31,60080	8,7780
94	Michorzewko	Lw	32,43240	9,0090
95	Szewce	Lw	32,43240	9,0090
96	Urbanowo (Bukowiec)	Lw	32,43240	9,0090
97	Buk	Lw	32,43240	9,0090
98	Niemierzyce	Lw	32,43240	9,0090
99	Snowidowo	Lw	32,43280	9,0091

Szanowny Kliencie, masz pytanie?

Udzielimy odpowiedzi:

- telefoniczne Biuro Obsługi Klienta – numer telefonu 801 429 429
- eBOK: ebok.gen.com.pl
- e-mail: bsg@gen.com.pl