

# Komunikat o jakości gazu

miesiąc kwiecień 2015 r.



## Informacja szczegółowa dotycząca jakości gazu ziemnego na punktach wejścia

Dopuszczalne minimalne wartości ciepła spalania podane są dla warunków odniesienia:

	ciśnienie	temperatura
dla procesu spalania	101,325 kPa	298,15 K
dla pomiaru objętości	101,325 kPa	273,15 K

1. zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej G.EN. GAZ ENERGIA Spółka z o.o.

grupa E	podgrupa Lw	podgrupa Ls	podgrupa Ln
34,00 MJ/m <sup>3</sup>	30,00 MJ/m <sup>3</sup>	26,00 MJ/m <sup>3</sup>	22,00 MJ/m <sup>3</sup>

2. zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej OGP GAZ-SYSTEM S.A.

grupa E
34,00 MJ/m <sup>3</sup>

3. zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PSG Sp. z o.o.

grupa E
34,00 MJ/m <sup>3</sup>

kwiecień 2015r.				
RCS	nazwa RCS	rodzaj gazu	ciepło spalania	
			MJ/m <sup>3</sup>	kWh/m <sup>3</sup>
01	Kamień Pomorski	E	40,29480	11,1930
02	Międzyzdroje	E	40,29480	11,1930
56	Ciechnowo-Białogard	Ln	22,58640	6,2740
52	Daszewo	Ls	27,57960	7,6610
55	Biały Bór	E	40,58280	11,2730
15	Chociwel	E	40,21310	11,1703
16	Miastko	E	40,44960	11,2360
21	Żamowiec	E	40,28600	11,1906
22	Luzino	E	40,28600	11,1906
24	Hel	E	40,59220	11,2756
25	Jastarnia	E	40,78630	11,3295
61	Tarchały-Wysocko	Ls	27,86040	7,7390
68	Czeszów	Ln	25,42680	7,0630
71	Jarocin	Lw	32,39640	8,9990
69	Bogdaj-Uciechów	Ln	22,67640	6,2990
66	Dzierzkowice	E	40,19400	11,1650
67	Jelcz-Laskowice	E	39,68640	11,0240
91	Młodasko	Lw	31,07052	8,6307
92	Duszniki	Lw	31,84200	8,8450
93	Kamieniec	Lw	31,90320	8,8620
94	Michorzewko	Lw	31,84200	8,8450
95	Szewce	Lw	31,55760	8,7660
96	Urbanowo (Bukowiec)	Lw	32,99040	9,1640
97	Buk	Lw	31,79160	8,8310
98	Niemierzyce	Lw	31,31640	8,6990
99	Snowidowo	Lw	31,33080	8,7030

### Szanowny Kliencie, masz pytanie?

Udzielimy odpowiedzi:

- telefoniczne Biuro Obsługi Klienta – numer telefonu 801 429 429
- elektroniczna poczta e-mail – gen@gen.com.pl
- w siedzibach Biur Oddziałów – wykaz adresów dostępny na stronie www.gen.com.pl