

## Informacja szczegółowa dotycząca jakości gazu ziemnego na punktach wejścia

Dopuszczalne minimalne wartości ciepła spalania podane są dla warunków odniesienia:

	ciśnienie	temperatura
dla procesu spalania	101,325 kPa	298,15 K
dla pomiaru objętości	101,325 kPa	273,15 K

- zgodnie z § 38.1. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego.

grupa E	podgrupa Lw	podgrupa Ls	podgrupa Ln	Podgrupa Lm
34,00 MJ/m <sup>3</sup>	30,00 MJ/m <sup>3</sup>	26,00 MJ/m <sup>3</sup>	22,00 MJ/m <sup>3</sup>	18,00 MJ/m <sup>3</sup>

- zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej OGP GAZ-SYSTEM S.A.

grupa E
34,00 MJ/m <sup>3</sup>

- zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PSG Sp. z o.o.

grupa E
34,00 MJ/m <sup>3</sup>

maj 2017r.		rodzaj gazu	ciepło spalania	
RCS	nazwa RCS		MJ/m <sup>3</sup>	kWh/m <sup>3</sup>
01	Kamień Pomorski	E	41,66680	11,5741
02	Międzyzdroje	E	41,66890	11,5747
58	Ciechnowo-Białogard	Lm	22,63680	6,2880
52	Daszewo	Ls	27,50400	7,6400
57	Krzywopłaty	Ls	28,93530	8,0376
55	Biały Bór	E	41,11560	11,4210
15	Chociwel	E	39,39160	10,9421
16	Miastko	E	39,44140	10,9559
22	Luzino	E	40,83720	11,3438
24	Hel	E	39,40000	10,9445
25	Jastarnia	E	39,41640	10,9490
61	Tarchały-Wysocko	Ls	26,93880	7,4830
68	Czeszów	Ln	25,31160	7,0310
71	Jarocin	Lw	32,23800	8,9550
60	Bogdaj-Uciechów	Lm	22,55040	6,2640
66	Dzierzkowice	E	39,91250	11,0868
67	Jelcz-Laskowice	E	39,47040	10,9640
91	Młodasko	Lw	31,49860	8,7509
92	Duszniki	Lw	31,93200	8,8700
93	Kamieniec	Lw	32,41800	9,0050
94	Michorzewko	Lw	32,05440	8,9040
95	Szewce	Lw	32,05440	8,9040
96	Urbanowo (Bukowiec)	Lw	32,38200	8,9950
97	Buk	Lw	32,05440	8,9040
98	Niemierzyce	Lw	32,29560	8,9710
99	Snowidowo	Lw	32,05440	8,9040

### Szanowny Kliencie, masz pytanie?

Udzielimy odpowiedzi:

- telefoniczne Biuro Obsługi Klienta – numer telefonu 801 429 429
- eBOK: ebok.gen.com.pl
- e-mail: bsg@gen.com.pl