

Informacja szczegółowa dotycząca jakości gazu ziemnego na punktach wejścia

Dopuszczalne minimalne wartości ciepła spalania podane są dla warunków odniesienia:

	ciśnienie	temperatura
dla procesu spalania	101,325 kPa	298,15 K
dla pomiaru objętości	101,325 kPa	273,15 K

- zgodnie z § 38.1. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego.

grupa E	podgrupa Lw	podgrupa Ls	podgrupa Ln	Podgrupa Lm
34,00 MJ/m ³	30,00 MJ/m ³	26,00 MJ/m ³	22,00 MJ/m ³	18,00 MJ/m ³

- zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej OGP GAZ-SYSTEM S.A.

grupa E
34,00 MJ/m ³

- zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PSG Sp. z o.o.

grupa E
34,00 MJ/m ³

maj 2020r.		ciepło spalania		
RCS	nazwa RCS	rodzaj gazu	MJ/m ³	kWh/m ³
01	Kamień Pomorski	E	41,46480	11,5180
02	Międzyzdroje	E	41,46370	11,5177
58	Ciechnowo-Białogard	Lm	22,05720	6,1270
52	Daszewo	Ls	27,52200	7,6450
57	Krzywopłaty	Ls	29,07110	8,0753
55	Biały Bór	E	40,89600	11,3600
15	Chociwel	E	41,08310	11,4120
16	Miastko	E	40,30590	11,2002
22	Luzino	E	41,43280	11,5091
24	Hel	E	41,05470	11,4041
25	Jastarnia	E	41,06720	11,4075
28	Brodnica	E	41,00400	11,3900
64	Tarchały-Wysocko	Ln	23,08680	6,4130
68	Czeszów	Ln	25,47000	7,0750
70	Czeszów E	E	39,19680	10,8880
71	Jarocin	Lw	32,20560	8,9460
60	Bogdaj-Uciechów	Lm	22,49280	6,2480
66	Dzierzkowice	E	40,39780	11,2216
67	Jelcz-Laskowice	E	40,40280	11,2230
91	Młodasko	Lw	31,64770	8,7916
92	Duszniaki	Lw	32,12640	8,9240
93	Kamieniec	Lw	32,09760	8,9160
94	Michorzewko	Lw	32,09760	8,9160
95	Szewce	Lw	32,09760	8,9160
96	Urbanowo (Bukowiec)	Lw	32,09760	8,9160
97	Buk	Lw	32,09760	8,9160
98	Niemierzyce	Lw	32,09760	8,9160
99	Snowidowo	Lw	32,09760	8,9160

Szanowny Kliencie, masz pytanie?

Udzielimy odpowiedzi:

- telefoniczne Biuro Obsługi Klienta – numer telefonu 801 429 429
- eBOK: ebok.gen.com.pl
- e-mail: bsg@gen.com.pl