

Informacja szczegółowa dotycząca jakości gazu ziemnego na punktach wejścia

Dopuszczalne minimalne wartości ciepła spalania podane są dla warunków odniesienia:

	ciśnienie	temperatura
dla procesu spalania	101,325 kPa	298,15 K
dla pomiaru objętości	101,325 kPa	273,15 K

1. zgodnie z PN-C-04753: Gaz ziemny. Jakość gazu dostarczanego odbiorcom z sieci rozdzielczej

grupa E	podgrupa Lw	podgrupa Ls	podgrupa Ln
34,00 MJ/m ³	30,00 MJ/m ³	26,00 MJ/m ³	22,00 MJ/m ³

2. zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej OGP GAZ-SYSTEM S.A.

grupa E
34,00 MJ/m ³

3. zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PSG Sp. z o.o.

grupa E
34,00 MJ/m ³

czerwiec 2014r.				
RCS	nazwa RCS	rodzaj gazu	ciepło spalania	
			MJ/m ³	kWh/m ³
01	Kamień Pomorski	E	40,3490	11,2081
02	Międzyzdroje	E	40,3490	11,2081
56	Ciechnowo-Białogard	Ln	22,6700	6,2972
52	Daszewo	Ls	27,5100	7,6417
55	Biały Bór	E	40,4100	11,2250
15	Chociwel	E	40,6901	11,3028
16	Miastko	E	40,3600	11,2111
21	Żarnowiec	E	40,3420	11,2061
22	Luzino	E	40,3420	11,2061
24	Hel	E	40,6600	11,2944
25	Jastarnia	E	40,6421	11,2895
61	Tarchały-Wysocko	Ls	28,2200	7,8389
68	Czeszów	Ln	25,8500	7,1806
71	Jarocin	Lw	32,2600	8,9611
69	Bogdaj-Uciechów	Ln	22,6600	6,2944
66	Dzierzkowice	E	40,3090	11,1969
67	Jelcz-Laskowice	E	40,0570	11,1269
91	Młodasko	Lw	30,6100	8,5028
92	Duszynki	Lw	31,8600	8,8500
93	Kamieniec	Lw	33,2000	9,2222
94	Michorzewko	Lw	32,5400	9,0389
95	Szewce	Lw	31,4300	8,7306
96	Urbanowo (Bukowiec)	Lw	32,5400	9,0389
97	Buk	Lw	32,6900	9,0806
98	Niemierzyce	Lw	32,5700	9,0472
99	Snowidowo	Lw	32,5500	9,0417

Szanowny Kliencie, masz pytanie?

Udzielimy odpowiedzi:

- telefoniczne Biuro Obsługi Klienta – numer telefonu 801 429 429
- elektroniczna poczta e-mail – gen@gen.com.pl
- w siedzibach Biur Oddziałów – wykaz adresów dostępny na stronie www.gen.com.pl