

Komunikat o jakości gazu

miesiąc Czerwiec 2015 r.



Informacja szczegółowa dotycząca jakości gazu ziemnego na punktach wejścia

Dopuszczalne minimalne wartości ciepła spalania podane są dla warunków odniesienia:

	ciśnienie	temperatura
dla procesu spalania	101,325 kPa	298,15 K
dla pomiaru objętości	101,325 kPa	273,15 K

1. zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej G.EN. GAZ ENERGIA Spółka z o.o.

grupa E	podgrupa Lw	podgrupa Ls	podgrupa Ln
34,00 MJ/m ³	30,00 MJ/m ³	26,00 MJ/m ³	22,00 MJ/m ³

2. zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej OGP GAZ-SYSTEM S.A.

grupa E
34,00 MJ/m ³

3. zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PSG Sp. z o.o.

grupa E
34,00 MJ/m ³

czerwiec 2015r.				
RCS	nazwa RCS	rodzaj gazu	ciepło spalania	
			MJ/m ³	kWh/m ³
01	Kamień Pomorski	E	40,5072	11,2520
02	Międzyzdroje	E	40,5072	11,2520
56	Ciechnowo-Białogard	Ln	22,0000	6,1111
52	Daszewo	Ls	27,2844	7,5790
55	Biały Bór	E	40,5432	11,2620
15	Chociwel	E	40,3232	11,2009
16	Miastko	E	40,3920	11,2200
21	Żarnowiec	E	40,5864	11,2740
22	Luzino	E	40,5864	11,2740
24	Hel	E	40,5948	11,2763
25	Jastarnia	E	40,9133	11,3648
61	Tarchały-Wysocko	Ls	28,4904	7,9140
68	Czeszów	Ln	25,5564	7,0990
71	Jarocin	Lw	32,5872	9,0520
69	Bogdaj-Uciechów	Ln	22,6944	6,3040
66	Dzierzkowice	E	40,5432	11,2620
67	Jelcz-Laskowice	E	39,8304	11,0640
91	Młodasko	Lw	30,8446	8,5679
92	Duszniki	Lw	32,0112	8,8920
93	Kamieniec	Lw	33,0840	9,1900
94	Michorzewko	Lw	32,0112	8,8920
95	Szewce	Lw	30,6504	8,5140
96	Urbanowo (Bukowiec)	Lw	33,4584	9,2940
97	Buk	Lw	30,6360	8,5100
98	Niemierzyce	Lw	30,8880	8,5800
99	Snowidowo	Lw	34,5708	9,6030

Szanowny Kliencie, masz pytanie?

Udzielimy odpowiedzi:

- telefoniczne Biuro Obsługi Klienta – numer telefonu 801 429 429
- elektroniczna poczta e-mail – gen@gen.com.pl
- w siedzibach Biur Oddziałów – wykaz adresów dostępny na stronie www.gen.com.pl